

浄水場の水質検査結果(1/2)

浄水場(所)名 戸倉浄水所(No.66)

住 所 東京都 あきる野市 戸倉

平成29年3月末現在

水質基準項目

番号	項目	基準値	浄水場(所) 出口の水質検査結果						浄水場(所) 入口の水質検査結果						区分	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数		
基01	一般細菌	100個/mL 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	39	75	37	13	41	12	病原生物の 代替指標	
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	(0/12)	12	検出	検出	検出	不検出	(8/12)	12		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	無機物/重金属	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4		
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.73	0.97	0.81	1.2	0.93	4	0.73	0.97	0.80	1.4	0.98	4		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	4	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	4		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		一般有機物
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4						—		
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0043	0.0050	0.0016	0.0031	0.0035	4						—		
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.004	0.004	0.001	0.000	0.002	4						—		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	4						—		
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	消毒副生成物	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.0048	0.0059	0.0019	0.0036	0.0041	4						—		
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005	0.007	0.001	0.000	0.003	4						—		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0005	0.0009	0.0003	0.0004	0.0005	4						—		
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4						—		
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4						—		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	4	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4	着色	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4		
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4		
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	4.2	4.8	4.6	4.0	4.4	4	3.9	4.2	4.1	3.7	4.0	4	味	
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	着色	
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	3.5	4.2	4.4	3.9	4.0	12	1.9	1.6	1.9	1.9	1.8	12		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	31.0	33.0	29.5	31.0	31.1	4	31.0	32.5	29.0	27.0	29.9	4	味	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	61	50	45	63	55	4	55	65	46	55	55	4		

浄水場の水質検査結果(2/2)

浄水場(所)名 戸倉浄水所(No.66)

住 所 東京都 あきる野市 戸倉

平成29年3月末現在

水質基準項目

番号	項目	基準値	浄水場(所) 出口の水質検査結果						浄水場(所) 入口の水質検査結果						区分
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	カビ臭
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.4	0.8	0.4	0.4	0.5	12	基礎的性状
基47	pH値	5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	12	
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12						-	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5度 以下	0	0	0	0	0	12	1	4	2	2	2	12	
基51	濁度	2度 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	12	

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	浄水場(所) 出口の水質検査結果						浄水場(所) 入口の水質検査結果						区分	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数		
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	無機物/重金属	
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(P)*	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4		
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	一般有機物	
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
目09	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.08 mg/L 以下			0.000		0.000	1			0.000		0.000	1		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4						-	消毒副生成物	
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	使用していないため検査を省略												消毒剤	
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(P)*	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4							-	消毒副生成物
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(P)*	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	4							-	
目15	農薬類	1 以下	0.00	0.00			0.00	4	0.00	0.00			0.00	4	農薬	
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	12						-	臭気	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L 以上、100mg/L 以下	31.0	33.0	29.5	31.0	31.1	4	31.0	32.5	29.0	27.0	29.9	4	味	
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	着色	
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0	3.0	3.0	2.5	2.6	4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4	味	
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	臭気	
目21	メチル・t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4		
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略												味	
目23	臭気強度(TON)	3 以下	1	1	1	1	1	12							-	臭気
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	61	50	45	63	55	4	55	65	46	55	55	4	味	
目25	濁度	1度 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	12	基礎的性状	
目26	pH 値	7.5 程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	12		
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.7	-1.6	-2.1	-2.1	-1.9	4							-	腐食
目28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される 集落数が2,000以下(P)*	0.0	0.5	0.0	0.5	0.3	4							-	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	一般有機物	
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.03	0.04	0.02	0.02	0.03	4	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4	着色	

大腸菌の平均の欄の分数は、検出回数/検査回数を示します。