

浄水場の水質検査結果(1/2)

浄水場(所)名 立川栄町浄水所(No.20)

住 所 東京都 立川市 栄町

平成30年3月末現在

水質基準項目

番号	項目	基準値	浄水場(所) 出口の水質検査結果						浄水場(所) 入口の水質検査結果						区分
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	
基01	一般細菌	100個/mL 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	1.0	1.6	1.0	1.5	1.3	12	病原生物の 代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	(0/12)	12	不検出	不検出	不検出	不検出	(0/12)	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				0.00000	0.00000	1				0.00000	0.00000	1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下				0.000	0.000	1				0.000	0.000	1	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	4	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	4	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	4	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	4	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	4	
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0014	0.0012	0.0012	0.0010	0.0012	4	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.0009	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	4	0.0010	0.0010	0.0011	0.0011	0.0011	4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	4	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	4	一般有機物
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0006	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	4	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下						-						-	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下						-						-	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下						-						-	
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下						-						-	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下				0.000	0.000	1				0.000	0.000	1	消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下						-						-	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下						-						-	
基29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下						-						-	
基30	ブromホルム	0.09 mg/L 以下						-						-	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下						-						-	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	12	12	12	12	12	4	12	12	12	12	12	4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	8.3	8.0	7.9	8.0	8.1	4	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	4	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	104	96.5	94.0	93.5	97.0	4	94.0	89.5	89.0	86.0	89.6	4	味
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	170	180	140	150	160	4				140	140	1	

浄水場の水質検査結果(2/2)

浄水場(所)名 立川栄町浄水所(No.20)

住 所 東京都 立川市 栄町

平成30年3月末現在

水質基準項目

番号	項目	基準値	浄水場(所) 出口の水質検査結果						浄水場(所) 入口の水質検査結果						区分
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				0.00	0.00	1				0.00	0.00	1	カビ臭
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下						-						-	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下						-						-	発泡
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				0.000	0.000	1				0.000	0.000	1	臭気
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				0.0000	0.0000	1				0.0000	0.0000	1	味
基46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	12	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12	基礎的性状
基47	pH値	5.8-8.6	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	12	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	12	
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12						-	
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5度 以下	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	
基51	濁度	2度 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	
基51	濁度	2度 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	浄水場(所) 出口の水質検査結果						浄水場(所) 入口の水質検査結果						区分
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	年度平均	回数	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(P)*	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0004	4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	一般有機物
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	
目09	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.08 mg/L 以下						-						-	
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下						-						-	消毒副生成物
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下							使用していないため検査を省略						消毒剤
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(P)*						-						-	消毒副生成物
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(P)*						-						-	
目15	農薬類	1 以下						-						-	農薬
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12						-	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L 以上、100mg/L 以下	104	96.5	94.0	93.5	97.0	4	94.0	89.5	89.0	86.0	89.6	4	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4	着色
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	2.0	1.0	0.0	0.0	0.8	4						-	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略											味	
目23	臭気強度(TON)	3 以下	1	1	1	1	1	12						-	臭気
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	170	180	140	150	160	4				140	140	1	味
目25	濁度	1度 以下	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	基礎的性状
目26	pH 値	7.5 程度	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	12	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	12	
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	0.1	0.1	-0.1	-0.1	0.0	4						-	腐食
目28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される 集落数が2,000以下(P)*	2.0	1.0	4.5	0.0	1.9	4						-	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	着色

*目標値の欄のPは、暫定値を示します。

大腸菌の平均の欄の分数は、検出回数/検査回数を示します。