

蛇口の水質検査結果(1/2)

地点番号	No. 79
検査地点	調布市緑ヶ丘
主な浄水場	仙川浄水所(浄水場No.37)

水質基準項目

令和2年12月末現在

番号	項目	基準値	蛇口の水質検査結果					区分	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	予定回数		
基01	一般細菌	100個/mL 以下	<1	<1	<1		12	病原生物の 代替指標	
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		12		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003		4	無機物/重金属	
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005		1		
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002		4		
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.0	0.44	1.2		4		
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.07	0.05	0.06		4		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.02	<0.01	0.02		4		
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4	一般有機物	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005		4		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4	消毒副生成物	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.02	0.04	0.03		12		
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.0018	0.0017	0.0006		4		
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.0042	0.0017	0.0023		4		
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001	<0.001	<0.001		4		
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.011	0.0062	0.0054		4		
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0035	0.0022	0.0015		4		
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.0015	0.0006	0.0010		4		
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4	着色	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01		4		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.01	0.02	0.01		4		
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01		4		
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01		4	味	
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13	7.9	5.0		4		
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	<0.001	0.001	<0.001		4	着色	
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	10.0	6.9	7.8		12	味	
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	70.2	60.1	37.1		4		
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下			130		1	基礎的性状	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下			<0.02		1		発泡
基42	ジオオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003		12		かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003		12		発泡
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下			<0.002		1		
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下			<0.0005		1		臭気
基46	有機物 (全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.5	0.4	0.3		12		味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6		365		基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		12		
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		12		
基50	色度	5度 以下	<1	<1	<1		365		
基51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1		365		

蛇口の水質検査結果(2/2)

地点番号	No. 79
検査地点	調布市緑ヶ丘
主な浄水場	仙川浄水所(浄水場No.37)

毎日検査項目

令和2年12月末現在

番号	項目	蛇口の水質検査結果					備考
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	予定回数	
	色	異常なし	異常なし	異常なし		365	水道法施行規則 第15条第1項第 1号による
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし		365	
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.4	0.3	0.3		365	

水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値	蛇口の水質検査結果					区分	
			4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	予定回数		
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4	無機物/重金属	
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(P)*	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001		4		
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4	一般有機物	
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
目09	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.08 mg/L 以下	※				—		
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01		4	消毒副生成物	
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	使用していないため検査を省略						消毒剤
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(P)*		<0.001	<0.001		4	消毒副生成物	
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(P)*		<0.001	<0.001		4		
目15	農薬類	1 以下	※				—	農薬	
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.4	0.3	0.3		365	臭気	
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L 以上100mg/L 以下	70.2	60.1	37.1		4	味	
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	0.001	<0.001		4	着色	
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	※				—	味	
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4	臭気	
目21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4		
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
目23	臭気強度(TON)	3 以下	1	1	1		12	臭気	
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上200mg/L 以下			130		1	味	
目25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1		365	基礎的性状	
目26	pH 値	7.5 程度	7.4	7.5	7.6		365		
目27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.3		1	腐食	
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が 2,000以下(P)*		9	5		4	水道施設の健全性の指標	
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001		4	一般有機物	
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下	0.01	0.02	0.01		4	着色	
目31	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (P)*	<0.000005	<0.000005	<0.000005		4	一般有機物	

(注) ※は浄水場の水質検査結果をご覧ください。目標値の欄のPは、暫定値を示します。
予定回数には、「令和2年度水質検査計画」の回数を記載しています。このため、実際の検査回数が予定回数と異なる場合があります。

その他の項目

	項目	蛇口の水質検査結果					備考
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	予定回数	
	水温	18.3	25.5	15.9		365	—
	電気伝導率	18.6	15.4	18.9		365	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70.2	60.1	37.1		4	
	カルシウム硬度	54.8	48.2	24.8		4	
	マグネシウム硬度	15.4	11.9	12.3		4	
	カリウム	1.8	1.1	1.0		4	
	トリクロロアミン		<0.02	<0.02		4	