

多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHxS)濃度の推移 給水栓水(蛇口)

令和元年6月検査実施

単位:µg/L

| 市町 | 給水栓No. | 浄水所等 | PFHxS |
|------|--------|----------|--------|
| 八王子市 | 48 | 元本郷浄水所 | <0.005 |
| | 49 | 暁町浄水所 | <0.005 |
| | 50 | 子安浄水所 | <0.005 |
| | 51 | 高月浄水所 | <0.005 |
| | 52 | 檜原給水所 | <0.005 |
| | 53 | 狭間給水所 | <0.005 |
| | 54 | 北野給水所 | <0.005 |
| | 117 | 東浅川給水所 | <0.005 |
| | 124 | 南大沢給水所 | <0.005 |
| 125 | 唐木田配水所 | <0.005 | |
| 立川市 | 55 | 柴崎浄水所 | <0.005 |
| | 56 | 富士見第一浄水所 | <0.005 |
| | 57 | 富士見第三浄水所 | <0.005 |
| | 58 | 立川砂川浄水所 | <0.005 |
| | 59 | 立川栄町浄水所 | <0.005 |
| | 60 | 砂川中部浄水所 | <0.005 |
| | 61 | 西砂第一浄水所 | <0.005 |
| | 62 | 西砂第二浄水所 | <0.005 |
| 三鷹市 | 63 | 上連雀浄水所 | <0.005 |
| | 64 | 三鷹新川浄水所 | <0.005 |
| 青梅市 | 65 | 日向和田浄水所 | <0.005 |
| | 66 | 千ヶ瀬第一浄水所 | <0.005 |
| | 67 | 千ヶ瀬第二浄水所 | <0.005 |
| | 68 | 沢井第一浄水所 | <0.005 |
| | 69 | 沢井第二浄水所 | <0.005 |
| | 70 | 二俣尾浄水所 | <0.005 |
| | 71 | 御岳山浄水所 | <0.005 |
| | 72 | 成木浄水所 | <0.005 |
| | 73 | 根ヶ布給水所 | <0.005 |

| 市町 | 給水栓No. | 浄水所等 | PFHxS |
|------|--------|------------|--------|
| 府中市 | 74 | 幸町浄水所 | <0.005 |
| | 75 | 府中武蔵台浄水所 | 別紙参照 |
| | 76 | 若松浄水所 | 0.009 |
| | 77 | 府中南町浄水所 | <0.005 |
| 調布市 | 78 | 上石原浄水所 | 0.013 |
| | 79 | 仙川浄水所 | <0.005 |
| 町田市 | 80 | 深大寺浄水所 | <0.005 |
| | 81 | 原町田浄水所 | <0.005 |
| | 82 | 小野路給水所 | <0.005 |
| | 83 | 野津田浄水所 | <0.005 |
| | 84 | 滝の沢浄水所 | <0.005 |
| | 85 | 聖ヶ丘給水所 | <0.005 |
| | 86 | 大船給水所 | <0.005 |
| 小金井市 | 87 | 鐘水小山給水所 | <0.005 |
| | 88 | 上水南浄水所 | <0.005 |
| 小平市 | 89 | 梶野浄水所 | <0.005 |
| | 90 | 小川浄水所 | 0.009 |
| 日野市 | 91 | 大坂上浄水所 | <0.005 |
| | 92 | 多摩平浄水所 | <0.005 |
| | 93 | 三沢浄水所 | <0.005 |
| | 94 | 南平浄水所 | <0.005 |
| | 95 | 程久保給水所 | <0.005 |
| 東村山市 | 96 | 美住給水所 | <0.005 |
| 国分寺市 | 97 | 東恋ヶ窪浄水所 | 別紙参照 |
| | 98 | 国分寺北町第二浄水所 | 0.023 |
| 国立市 | 99 | 国立中浄水所 | 0.019 |
| | 100 | 谷保浄水所 | <0.005 |
| 福生市 | 101 | 福生武蔵野台浄水所 | <0.005 |
| 狛江市 | 102 | 和泉本町浄水所 | 別紙参照 |

| 市町 | 給水栓No. | 浄水所等 | PFHxS |
|-------|--------|----------|--------|
| 東大和市 | 103 | 石畑給水所 | <0.005 |
| | 104 | 上北台浄水所 | <0.005 |
| 清瀬市 | 105 | 清瀬旭が丘浄水所 | <0.005 |
| 東久留米市 | 106 | 南沢浄水所 | <0.005 |
| | 107 | 滝山浄水所 | <0.005 |
| 武蔵村山市 | 108 | 中藤配水所 | <0.005 |
| 多摩市 | 109 | 桜ヶ丘浄水所 | <0.005 |
| | 110 | 落合浄水所 | <0.005 |
| 稲城市 | 111 | 大丸浄水所 | <0.005 |
| | 112 | 坂浜浄水所 | <0.005 |
| あきる野市 | 113 | 上代継浄水所 | <0.005 |
| | 114 | 戸倉浄水所 | <0.005 |
| | 115 | 乙津浄水所 | <0.005 |
| | 116 | 深沢浄水所 | <0.005 |
| 西東京市 | 118 | 芝久保浄水所 | <0.005 |
| | 119 | 保谷町浄水所 | 0.006 |
| | 120 | 西東京栄町浄水所 | <0.005 |
| 瑞穂町 | 121 | 箱根ヶ崎浄水所 | <0.005 |
| 日の出町 | 122 | 大久野浄水所 | <0.005 |
| | 123 | 文化の森給水所 | <0.005 |
| 奥多摩町 | 126 | 氷川浄水所 | <0.005 |
| | 127 | ひむら浄水所 | <0.005 |
| | 128 | 日原浄水所 | <0.005 |
| | 129 | 大丹波浄水所 | <0.005 |
| | 130 | 棚澤浄水所 | <0.005 |
| | 131 | 小河内浄水所 | <0.005 |

<0.005 は定量下限値未満を示す。

水道水中のPFHxSに関する基準等：令和3年4月1日より「要検討項目(目標値なし)」に追加。それ以前は、なし。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHxS)濃度の推移 給水栓水(蛇口)

単位: $\mu\text{g/L}$

| 市町 | | 府中市 | 国分寺市 | 狛江市 |
|--------|----|----------------|-------------------------|------------------|
| 給水栓No. | | 75 | 97 | 102 |
| 浄水所等 | | 府中武蔵台 浄水所 | 東恋ヶ窪 浄水所 | 和泉本町 浄水所 |
| 令和元年 | 6月 | 0.035 0.021 | 0.057 0.049 0.035 | <0.005 <0.005 |

<0.005 は定量下限値未満を示す。

水道水中のPFHxSに関する基準等: 令和3年4月1日より「要検討項目(目標値なし)」に追加。それ以前は、なし。

※府中武蔵台浄水所、和泉本町浄水所は測定を2回行った。

※東恋ヶ窪浄水所は測定を3回行った。