

多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS）濃度の推移 水源

単位：μg/L

市町		府中市						調布市		国立市	
浄水所等		府中武蔵台浄水所					若松浄水所	上石原浄水所		国立中浄水所	
水源井戸		1号水源	3号水源	4号水源	西原水源	本宿水源	2号水源	浅井戸	深井戸	国立東	富士見台第三
平成27年度	5月		0.14	0.18	0.22	0.28	0.15				
	6月	0.17	0.13	0.17	0.16	0.15	0.16	0.041	0.033		
	8月	0.17	0.13	0.16	0.16	0.15	0.17				
	9月	0.17	0.14	0.17	0.17	0.14	0.18	0.036	0.025		
	11月	0.17	0.15	0.17	0.14	0.15	0.18				
	12月	0.14	0.14	0.16	0.17	0.13	0.17	0.027	0.023		
	2月	0.17	0.15	0.17	0.20	0.14	0.13				
	3月	0.15	0.084	0.092	0.15	0.084	0.077	0.021			
平成28年度	4月	0.16	0.15	0.17	0.17	0.14	0.12				
	7月	0.16	0.14	0.16	0.18	0.14	0.11				
	9月							0.037			
	10月	0.15	0.14	0.16	0.17	0.14	0.13				
	3月	0.16	0.15	0.18	0.19	0.16	0.088				
平成29年度	4月	0.18	0.14	0.18	0.18	0.15	0.075				
	7月	0.17	0.17	0.21	0.19	0.15	0.072				
	10月	0.15	0.14	0.17	0.18	0.15	0.066				
	12月							0.026			
	2月	0.14	0.14	0.18	0.19	0.15	0.058				
平成30年度	4月	0.12	0.11	0.13	0.15	0.13	0.046				
	7月	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.044				
	10月									0.19	<0.005
	12月	0.12	0.11	0.13	0.14	0.11	0.041	0.020			
	2月	0.13	0.10	0.12	0.13	0.11	0.037				

<0.005は定量下限値未滿を表す。

平成26年度以前は、測定を実施していない。

厚生労働省から検査方法が示される以前の方法により検査した結果であるため、現在の方法で検査した結果と異なる場合がある。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物（PFHxS）濃度の推移

単位：μg/L

市町		府中市					調布市
浄水所等		府中武蔵台浄水所					上石原浄水所
水源井戸		1号水源	3号水源	4号水源	西原水源	本宿水源	浅井戸
平成31年度 令和元年度	5月	0.19	0.12	0.13	0.14	0.11	
	6月						
	12月					0.038	0.016

単位：μg/L

市町		小平市									
浄水所等		小川浄水所									
水源井戸		小川1号水源	小川2号水源	小川3号水源	小川4号水源	小川5号水源	小川6号水源	小川8号水源	小川10号水源	津田1号水源	津田2号水源
平成31年度 令和元年度	5月	0.046	0.027	0.077	0.012	<0.005	0.12	0.15	<0.005	0.066	0.073
	6月										
	12月										

単位：μg/L

市町		国分寺市							
浄水所等		北町第二浄水所							
水源井戸		国分寺北町1号水源	国分寺北町2号水源	国分寺北町3号水源	国分寺北町4号水源	国分寺北町5号水源	国分寺北町7号水源	並木町1号水源	並木町2号水源
平成31年度 令和元年度	5月	0.047	0.054	0.086	0.094	0.16	0.098	0.050	0.15
	6月								
	12月								

単位：μg/L

市町		国分寺市			国立市		狛江市		
浄水所等		東恋ヶ窪浄水所			国立中浄水所		和泉本町浄水所		
水源井戸		1号水源	2号水源	3号水源	国立東	富士見台第三	和泉本町2号水源	西野川3号水源	西野川4号水源
平成31年度 令和元年度	5月	0.13	0.083	0.13	0.18	<0.005			
	6月						0.022	0.005	<0.005
	12月								

<0.005は定量下限値未満を表す。