

多摩の給水栓水（蛇口）のPFHxS検査結果（令和3年1～2月実施）

単位：ng/L

市町	給水栓No.	浄水所等	検査結果
八王子市	48	元本郷浄水所	<5
	49	暁町浄水所	<5
	50	子安浄水所	<5
	51	高月浄水所	<5
	52	檜原給水所	<5
	53	狭間給水所	<5
	54	北野給水所	<5
	117	東浅川給水所	<5
	124	南大沢給水所	<5
	125	唐木田配水所	<5
立川市	55	柴崎浄水所	<5
	56	富士見第一浄水所	<5
	57	富士見第三浄水所	<5
	58	立川砂川浄水所	<5
	59	立川栄町浄水所	9
	60	砂川中部浄水所	<5
	61	西砂第一浄水所	<5
	62	西砂第二浄水所	<5
三鷹市	63	上連雀浄水所	<5
	64	三鷹新川浄水所	<5
青梅市	65	日向和田浄水所	<5
	66	千ヶ瀬第一浄水所	<5
	67	千ヶ瀬第二浄水所	<5
	68	沢井第一浄水所	<5
	69	沢井第二浄水所	<5
	70	二俣尾浄水所	<5
	71	御岳山浄水所	<5
	72	成木浄水所	<5
	73	根ヶ布給水所	<5
府中市	74	幸町浄水所	<5
	75	府中武蔵台浄水所	<5
	76	若松浄水所	11
	77	府中南町浄水所	<5
調布市	78	上石原浄水所	<5
	79	仙川浄水所	<5
町田市	80	深大寺浄水所	<5
	81	原町田浄水所	<5
	82	小野路給水所	<5
	83	野津田浄水所	<5
	84	滝の沢浄水所	<5
	85	聖ヶ丘給水所	<5
	86	大船給水所	<5
	87	鎌水小山給水所	<5

市町	給水栓No.	浄水所等	検査結果
小金井市	88	上水南浄水所	<5
	89	梶野浄水所	<5
小平市	90	小川浄水所	<5
日野市	91	大坂上浄水所	<5
	92	多摩平浄水所	<5
	93	三沢浄水所	<5
	94	南平浄水所	<5
	95	程久保給水所	<5
東村山市	96	美住給水所	<5
国分寺市	97	東恋ヶ窪浄水所	7
	98	国分寺北町第二浄水所	6
国立市	99	国立中浄水所	5
	100	谷保浄水所	<5
福生市	101	福生武蔵野台浄水所	<5
狛江市	102	和泉本町浄水所	<5
東大和市	103	石畑給水所	<5
	104	上北台浄水所	<5
清瀬市	105	清瀬旭ヶ丘浄水所	<5
東久留米市	106	南沢浄水所	<5
	107	滝山浄水所	<5
武蔵村山市	108	中藤配水所	<5
多摩市	109	桜ヶ丘浄水所	<5
	110	落合浄水所	<5
稲城市	111	大丸浄水所	<5
	112	坂浜浄水所	<5
あきる野市	113	上代継浄水所	<5
	114	戸倉浄水所	<5
	115	乙津浄水所	<5
	116	深沢浄水所	<5
西東京市	118	芝久保浄水所	<5
	119	保谷町浄水所	8
	120	西東京栄町浄水所	<5
瑞穂町	121	箱根ヶ崎浄水所	<5
日の出町	122	大久野浄水所	<5
	123	文化の森給水所	<5
奥多摩町	126	氷川浄水所	<5
	127	ひむら浄水所	<5
	128	日原浄水所	<5
	129	大丹波浄水所	<5
	130	棚澤浄水所	<5
	131	小河内浄水所	<5

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
 浄水所等が停止している場合は主に東村山浄水場、小作浄水場の水を給水している。

多摩の浄水所のPFHxS検査結果 (令和3年1～2月実施)

単位：ng/L

市町	浄水所No.	浄水所等	原水	浄水
八王子市	12	高月浄水所	<5	<5
	13	元本郷浄水所	<5	<5
	14	子安浄水所	停止中	
	15	暁町浄水所	<5	<5
立川市	16	柴崎浄水所	停止中	
	17	富士見第一浄水所	停止中	
	18	富士見第三浄水所	<5	<5
	19	立川砂川浄水所	停止中	
三鷹市	20	立川栄町浄水所	13	12
	21	上連雀浄水所	<5	<5
青梅市	22	三鷹新川浄水所	<5	<5
	23	日向和田浄水所	<5	<5
	24	千ヶ瀬第一浄水所	停止中	
	25	千ヶ瀬第二浄水所	<5	<5
	26	二俣尾浄水所	<5	<5
	27	沢井第一浄水所	<5	<5
	28	沢井第二浄水所	停止中	
	29	御岳山浄水所	<5	<5
府中市	30	成木浄水所	<5	<5
	31	府中武蔵台浄水所	停止中	
	32	若松浄水所	33	7
	33	幸町浄水所	停止中	
調布市	34	府中南町浄水所	<5	<5
	35	深大寺浄水所	停止中	
	36	上石原浄水所	16	8
町田市	37	仙川浄水所	<5	<5
	38	滝の沢浄水所	停止中	
	39	原町田浄水所	<5	<5
小金井市	40	野津田浄水所	<5	<5
	41	梶野浄水所	6	<5
小平市	42	上水南浄水所	停止中	
	43	小川浄水所	57	9

市町	浄水所No.	浄水所等	原水	浄水
日野市	44	多摩平浄水所	<5	<5
	45	大坂上浄水所	6	<5
	46	三沢浄水所	<5	<5
	47	南平浄水所	停止中	
国分寺市	48	東恋ヶ窪浄水所	停止中	
	49	国分寺北町第二浄水所	95	7
国立市	50	国立中浄水所	34	8
	51	谷保浄水所	12	5
西東京市	52	芝久保浄水所	停止中	
	53	保谷町浄水所	12	7
	54	西東京栄町浄水所	<5	<5
福生市	55	福生武蔵野台浄水所	<5	<5
狛江市	56	和泉本町浄水所	停止中	
東大和市	57	上北台浄水所	停止中	
東久留米市	58	南沢浄水所	<5	<5
	59	滝山浄水所	停止中	
武蔵村山市	60	中藤配水所	停止中	
多摩市	61	桜ヶ丘浄水所	<5	<5
	62	落合浄水所	停止中	
稲城市	63	大丸浄水所	<5	<5
	64	坂浜浄水所	停止中	
あきる野市	65	上代継浄水所	<5	<5
	66	戸倉浄水所	<5	<5
	67	深沢浄水所	<5	<5
	68	乙津浄水所	<5	<5
瑞穂町	69	箱根ヶ崎浄水所	<5	<5
日の出町	70	大久野浄水所	<5	<5
奥多摩町	71	氷川浄水所	<5	<5
	72	ひむら浄水所	<5	<5
	73	日原浄水所	<5	<5
	74	大丹波浄水所	<5	<5
	75	棚澤浄水所	<5	<5
	76	小河内浄水所	<5	<5

<5 : 検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。
 停止中 : 浄水所が停止しているため、主に東村山浄水場、小作浄水場の水が給水されている。