

多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFOS+PFOA)濃度の推移 給水栓水(蛇口)

単位: µg/L

市町	浄水所等	平成31年度 令和元年度 1～3月	令和2年度 4～6月	令和2年度 7～9月	令和2年度 10～12月
八王子市	元本郷浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	暁町浄水所	<0.005	0.006	0.005	0.006
	子安浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	高月浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	榎原給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	狭間給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	北野給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
立川市	柴崎浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	富士見第一浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	0.017
	富士見第三浄水所	0.008	<0.005	<0.005	<0.005
	立川砂川浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	立川栄町浄水所	別紙参照	0.012	0.008	0.016
	砂川中部浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	西砂第一浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	西砂第二浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
三鷹市	上連雀浄水所	0.005	<0.005	<0.005	0.006
	三鷹新川浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
青梅市	日向和田浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	千ヶ瀬第一浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	千ヶ瀬第二浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	沢井第一浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	沢井第二浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	二俣尾浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	御岳山浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	成木浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	根ヶ布給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
府中市	幸町浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	府中武蔵台浄水所	別紙参照	0.034	0.029	0.041
	若松浄水所	別紙参照	0.033	0.018	0.034
	府中南町浄水所	<0.005	<0.005	0.007	<0.005
調布市	上石原浄水所	別紙参照	0.009	0.010	0.017
	仙川浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	深大寺浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
町田市	原町田浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	小野路給水所	<0.005	<0.005	<0.005	0.009
	野津田浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	滝の沢浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	0.006
	聖ヶ丘給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	大船給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	鎌水小山給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
小金井市	上水南浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	梶野浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
小平市	小川浄水所	0.022	0.017	別紙参照	別紙参照
日野市	大坂上浄水所	0.014	0.013	0.011	0.019
	多摩平浄水所	0.022	0.013	0.013	0.008
	三沢浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	南平浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	程久保給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	美住給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
国分寺市	東恋ヶ窪浄水所	別紙参照	0.020	0.018	0.023
	国分寺北町第二浄水所	別紙参照	0.018	0.019	0.023
国立市	国立中浄水所	0.011	0.016	<0.005	0.007
	谷保浄水所	0.019	0.013	0.010	0.011
福生市	福生武蔵野台浄水所	0.015	0.011	0.012	0.012
狛江市	和泉本町浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
東大和市	石畑給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	上北台浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
清瀬市	清瀬旭が丘浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
東久留米市	南沢浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	滝山浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	武蔵村山市	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
多摩市	桜ヶ丘浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	落合浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	稲城市	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
稲城市	大丸浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	坂浜浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
あきる野市	上代継浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	戸倉浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	乙津浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	深沢浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
八王子市	東浅川給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
西東京市	芝久保浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	保谷町浄水所	0.018	0.018	0.017	別紙参照
	西東京栄町浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	瑞穂町	<0.005	0.006	<0.005	0.015
日の出町	大久野浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	文化の森給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
八王子市	南大沢給水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	唐木田配水所	<0.005	<0.005	0.009	0.005
奥多摩町	氷川浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	ひむら浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	日原浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	大丹波浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	棚澤浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	小河内浄水所	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

水道水中の有機フッ素化合物に 関する日本の規制等	要検討項目 目標値無し	水質管理目標設定項目 暫定目標値: PFOS及びPFOAの合算値で 0.05µg/L以下
-----------------------------	----------------	---

値はすべてPFOSとPFOAの合算値
<0.005 は定量下限値未満を示す。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFOS+PFOA)濃度の推移 給水栓水(蛇口)

単位:µg/L

市町		立川市	府中市		調布市	小平市	国分寺市		西東京市
浄水所等		立川栄町 浄水所	府中武蔵台 浄水所	若松浄水所	上石原浄水所	小川浄水所	東恋ヶ窪 浄水所	国分寺 北町第二 浄水所	保谷町浄水所
平成31年度 令和元年度	2月		0.077				0.10	0.050	
	3月	0.085 0.028	0.018	0.088 0.058 0.021	0.034 0.026 0.027		0.024	0.026	
令和2年度	4月								
	6月								
	7月					0.064 0.009			
	8月					0.010			
	9月					<0.005			
	10月					<0.005			
	11月					0.015			0.026
	12月					0.006			0.029

値はすべてPFOSとPFOAの合算値

<0.005 は定量下限値未達を示す。

※立川栄町浄水所は3月に測定を2回行った。

※若松浄水所は3月に測定を3回行った。

※上石原浄水所は3月に測定を3回行った。

※小川浄水所は7月に測定を2回行った。

水道水中の有機フッ素化合物に関する日本の規制等

・令和2年3月まで 要検討項目 目標値無し

・令和2年4月から 水質管理目標設定項目 暫定目標値:PFOS及びPFOAの合算値で 0.05µg/L以下