

区部の浄水場における有機フッ素化合物（PFOS、PFOA及びPFHxS）の濃度の推移 浄水

(単位 : ng/L)

浄水場	PFOS					PFOA					PFHxS				
	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 R元年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 R元年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 R元年度
金町浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
三郷浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
朝霞浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
三園浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
東村山浄水場	1 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	2 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
小作浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
砧浄水場	14	13	14	11	13	8	8	7	7	7	5	6	6	<5	5
長沢浄水場	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

<5 : 検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。

区部の浄水場における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の濃度の推移 浄水

(単位：ng/L)

浄水場		PFOS					PFOA						
		H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
金町浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	6	7	5	<5	
三郷浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	7	7	5	<5	
朝霞浄水場		6	<5	<5	<5	<5	<5	<5	8	8	5	<5	
三園浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	7	7	5	<5	
東村山浄水場	1 急系	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	8	<5	<5	
	2 急系		<5	<5	<5	<5		<5	<5	<5	<5	<5	
小作浄水場		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
砧浄水場		46	—※1	22	16	16	11	11	—※1	12	10	11	9
長沢浄水場		<5	—※2	<5	<5	<5	<5	<5	—※2	<5	<5	<5	<5

<5：検査結果が定量下限値である5ng/L未満であることを表す。

※1 工事のため、10月20日から浄水場を停止した。

※2 工事のため、10月1日から浄水場を停止した。