

多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHxS)濃度の推移 原水

単位: $\mu\text{g/L}$

市町	浄水所等	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度 令和元年度 (4~12月)
八王子	高月浄水所	0.006	<0.005			
	元本郷浄水所					<0.005
	子安浄水所					
	暁町浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
立川市	柴崎浄水所	0.008				
	富士見第一浄水所	<0.005			<0.005	
	富士見第三浄水所	<0.005			<0.005	
	立川砂川浄水所					
	立川栄町浄水所	0.033	0.016			
	西砂第二浄水所					
三鷹市	上連雀浄水所	<0.005			<0.005	
	三鷹新川浄水所	<0.005			<0.005	
青梅市	日向和田浄水所	<0.005		<0.005		
	千ヶ瀬第一浄水所					
	千ヶ瀬第二浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
	二俣尾浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
	沢井第一浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
	沢井第二浄水所	<0.005				
	御岳山浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
	成木浄水所	<0.005		<0.005		
府中市	府中武蔵台浄水所	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	
	若松浄水所	別紙参照	別紙参照	別紙参照	別紙参照	0.039
	幸町浄水所	別紙参照				
	府中南町浄水所	0.006		<0.005		
調布市	深大寺浄水所	別紙参照		<0.005		
	上石原浄水所	別紙参照	0.026	0.019	0.017	0.013
	仙川浄水所	<0.005		<0.005		
町田市	滝の沢浄水所	0.006		<0.005		<0.005
	原町田浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
	野津田浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
小金井市	梶野浄水所	<0.005	<0.005			
	上水南浄水所	別紙参照		0.16	0.080	
小平市	小川浄水所	0.043		0.061		
日野	多摩平浄水所	<0.005			<0.005	
	大坂上浄水所	0.007		0.007		
	三沢浄水所	<0.005			<0.005	
	南平浄水所					
国分寺市	東恋ヶ窪浄水所	別紙参照	0.15	0.12	0.12	0.12
	北町第二浄水所	別紙参照	0.11	0.087	0.095	0.11
国立市	国立中浄水所	別紙参照			別紙参照	別紙参照
	谷保浄水所	<0.005			0.010	
西東京市	芝久保浄水所					
	保谷町浄水所	0.017	<0.005			0.008
	西東京栄町浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
福生市	福生武蔵野台浄水所	<0.005			<0.005	
狛江市	和泉本町浄水所	0.009		0.025		
東大和市	上北台浄水所	<0.005	<0.005			
東久留米市	南沢浄水所	<0.005			0.006	
	滝山浄水所					
武蔵村山市	中藤配水所	<0.005			<0.005	
多摩市	桜ヶ丘浄水所	<0.005			<0.005	
	落合浄水所					
稲城市	大丸浄水所			<0.005		
	坂浜浄水所	<0.005				
あきる野市	上代継浄水所	<0.005			<0.005	
	戸倉浄水所	<0.005			<0.005	
	深沢浄水所	<0.005			<0.005	
	乙津浄水所	<0.005			<0.005	
瑞穂町	箱根ヶ崎浄水所	<0.005	<0.005			<0.005
日の出町	大久野浄水所	<0.005			<0.005	
奥多摩町	氷川浄水所	<0.005		<0.005		
	檜村/ひむら浄水所	<0.005		<0.005		
	日原浄水所	<0.005		<0.005		
	大丹波浄水所	<0.005		<0.005		
	棚澤浄水所	<0.005		<0.005		
	小河内浄水所	<0.005		<0.005		

<0.005 は定量下限値未満を示す。

厚生労働省から検査方法が示される以前の方法により検査した結果であるため、現在の方法で検査した結果と異なる場合がある。

多摩の浄水所における有機フッ素化合物(PFHxS)濃度の推移 原水

単位: $\mu\text{g/L}$

市町		府中市			調布市		小金井市	国分寺市		国立市	
浄水所等		府中武蔵台浄水所	若松浄水所	幸町浄水所	深大寺浄水所	上石原浄水所	上水南浄水所	東恋ヶ窪浄水所	北町第二浄水所	国立中浄水所	
平成27年度	5月	0.193	0.071	0.083		最大0.041 最小0.021 平均0.029 測定回数4 (測定月不詳)	0.097	0.155	0.102		
	6月	0.174	0.048	0.088	<0.005					0.027	
	8月	0.115	0.048								
	9月	0.160	0.062								
	11月	0.173	0.066					0.089	0.140	0.098	
	12月	0.150	0.053		<0.005						0.027
	2月	0.169	0.067								
平成28年度	3月	0.086	0.036								
	4月	0.17	0.047								
	7月	0.16	0.052								
	10月	0.15	0.047								
平成29年度	3月	0.17	0.042								
	4月	0.16	0.044								
	7月	0.18	0.046								
	10月	0.15	0.036								
平成30年度	2月	0.15	0.048								
	4月	0.14	0.033								
	7月	0.13	0.033								
	10月*									0.21 0.096	
平成31年度 令和元年度	12月	0.11	0.029								
	2月	0.12	0.029								
平成31年度 令和元年度	7月									<0.005	
	12月									0.033	

<0.005 は定量下限値未満を示す。

*平成30年10月の国立中浄水所は測定を2回行った。

厚生労働省から検査方法が示される以前の方法により検査した結果であるため、現在の方法で検査した結果と異なる場合がある。