これまでの浄水場発生土の放射能検査結果について（令和７年分）

これまでの浄水場発生土の放射能検査結果をお知らせいたします。

１　金町浄水場（利根川・江戸川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日	不検出	40
令和7年1月15、22、29日、2月5日	不検出	43
令和7年2月12、19、26日、3月5日	不検出	21
令和7年3月12、19、26日、4月2日	不検出	34
令和7年4月9、16、23、30日	不検出	42
令和7年5月7、15、21、28日	不検出	40

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に１試料ずつ、計４試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

２　朝霞浄水場（利根川・荒川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日	不検出	19
令和7年1月15、22、29日、2月5日	不検出	10
令和7年2月12、19、26日、3月5日	不検出	6
令和7年3月12、19、26日、4月2日	不検出	12
令和7年4月9、16、23、30日	不検出	9
令和7年5月7、14、21、28日	不検出	12

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に１試料ずつ、計４試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

３　小作浄水場（多摩川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和6年12月17、25日、令和7年1月6、8日	不検出	3
令和7年1月15、22、29日、2月5日	不検出	不検出
令和7年2月12、19、26日、3月5日	不検出	不検出
令和7年3月12、19、26日、4月2日	不検出	4
令和7年4月9、16、23、30日	不検出	不検出
令和7年5月7、14、21、28日	不検出	不検出

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に１試料ずつ、計４試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

４ 東村山浄水場（利根川・荒川水系、多摩川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日	不検出	12
令和7年1月15、22、29日、2月5日	不検出	21
令和7年2月12、19、26日、3月5日	不検出	4
令和7年3月12、19、26日、4月2日	不検出	7
令和7年4月9、16、23、30日	不検出	7
令和7年5月7、14、21、28日	不検出	6

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に１試料ずつ、計４試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

５ 三郷浄水場（利根川・江戸川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日	不検出	58
令和7年1月15、22、29日、2月5日	不検出	26
令和7年2月12、19、26日、3月5日	不検出	39
令和7年3月12、19、26日、4月2日	不検出	27
令和7年4月9、16、24、30日	不検出	46
令和7年5月7、14、21、28日	不検出	49

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に１試料ずつ、計４試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

（天日乾燥床）　　単位：Bq/kg

採取日（検査床数）	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和6年12月17日（8号床）	不検出	22
令和7年2月5日（11号床）	不検出	19
令和7年4月18日（10号床）	不検出	49

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※複数の天日乾燥床について検査した場合は、検査結果中の最大値を記載しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

６ 三園浄水場（利根川・荒川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年1月8、20日	不検出	22
令和7年1月22、28日、2月5、12日	不検出	24
令和7年2月19、26日、3月3日	不検出	10
令和7年3月12、19、26日、4月2日	不検出	8
令和7年4月9、17、23、30日	不検出	15
令和7年5月7、14、21、28日	不検出	14

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に１試料ずつ、計４試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

７ 境浄水場（多摩川水系）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（天日乾燥床）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年1月8日	不検出	9
令和7年2月5日	不検出	13
令和7年3月5日	不検出	12
令和7年4月4日	不検出	14
令和7年4月30日	不検出	12
令和7年5月28日	不検出	15

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

８ 高月浄水所（秋川伏流水）の浄水場発生土検査結果（令和7年分）

（天日乾燥床）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年2月27日	不検出	14

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。