これまでの浄水場発生土の放射能検査結果について（令和８年分）

１ 金町浄水場（利根川・江戸川水系）の浄水場発生土検査結果

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年12月17、24日、令和8年1月5、8日	不検出	27
令和8年1月14、21、28、2月4日	不検出	24
令和8年2月12、18、25、3月4日	不検出	20
令和8年3月12、19、26、4月2日	不検出	34
令和8年4月9、16、23、30日	不検出	36
令和8年5月7、14、21、28日	不検出	32
令和8年6月4、11、18、25日	不検出	57
令和8年7月2、9、16、23日	不検出	39
令和8年7月30、8月6、13、20日	不検出	51
令和8年8月27、9月2、10、17日	不検出	44

２ 朝霞浄水場（利根川・荒川水系）の浄水場発生土検査結果

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年12月17、24日、令和8年1月5、8日	不検出	15
令和8年1月14、21、28、2月4日	不検出	9
令和8年2月12、18、25、3月4日	不検出	25
令和8年3月11、18、26、4月2日	不検出	13
令和8年4月9、16、23、30日	不検出	14
令和8年5月7、14、21、27日	不検出	10
令和8年6月4、11、18、24日	不検出	12
令和8年7月2、9、16、22日	不検出	10
令和8年7月30、8月6、13、20日	不検出	16
令和8年8月27、9月3、10、17日	不検出	12

3 小作浄水場(多摩川水系)の浄水場発生土検査結果

(機械脱水)　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年12月17、24日、令和8年1月5、8日	不検出	不検出
令和8年1月14、21、28、2月4日	不検出	不検出
令和8年2月12、18、25、3月4日	不検出	6
令和8年3月12、19、26、4月2日	不検出	5
令和8年4月9、16、23、30日	不検出	11
令和8年5月7、14、21、28日	不検出	不検出
令和8年6月4、11、18、25日	不検出	5
令和8年7月2、9、16、23日	不検出	5
令和8年7月30、8月6、13、20日	不検出	不検出
令和8年8月27、9月3、10、17日	不検出	7

4 東村山浄水場(利根川・荒川水系、多摩川水系)の浄水場発生土検査結果

(機械脱水)　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年12月17、24日、令和8年1月5、8日	不検出	6
令和8年1月14、21、28、2月4日	不検出	7
令和8年2月12、18、25、3月4日	不検出	不検出
令和8年3月12、19、26、4月2日	不検出	8
令和8年4月9、16、23、30日	不検出	7
令和8年5月7、14、21、28日	不検出	17
令和8年6月4、11、18、25日	不検出	6
令和8年7月2、9、16、23日	不検出	7
令和8年7月30、8月6、13、20日	不検出	7
令和8年8月27、9月3、10、17日	不検出	7

５ 三郷浄水場（利根川・江戸川水系）の浄水場発生土検査結果

（機械脱水）　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年12月17、24日、令和8年1月5、8日	不検出	31
令和8年1月15、21、28、2月4日	不検出	14
令和8年2月12、18、25、3月4日	不検出	22
令和8年3月11、18、25、4月2日	不検出	25
令和8年4月9、16、23、30日	不検出	15
令和8年5月7、14、21、28日	不検出	27
令和8年6月4、11、17、25日	不検出	43
令和8年7月2、9、16、23日	不検出	41
令和8年7月30、8月6、13、20日	不検出	28
令和8年8月27、9月3、10、17日	不検出	55

（天日乾燥床）　　単位：Bq/kg

採取日（検査床数）	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和8年1月8日 （13号床）	不検出	36
令和8年6月16日 （17号床）	不検出	20
令和8年6月16日 （18号床）	不検出	29

6 三園浄水場(利根川・荒川水系)の浄水場発生土検査結果

(機械脱水)　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和7年12月17、24日、令和8年1月5、8日	不検出	14
令和8年1月14、21、28、2月4日	不検出	20
令和8年2月12、18、25、3月4日	不検出	10
令和8年3月11、19、26、4月2日	不検出	7
令和8年4月9、16、23、30日	不検出	7
令和8年5月7、14、21、28日	不検出	15
令和8年6月4、11、18、25日	不検出	19
令和8年7月2、9、16、23日	不検出	25
令和8年7月30、8月6、13、20日	不検出	14
令和8年8月27、9月3、10、17日	不検出	25

7 境浄水場(多摩川水系)の浄水場発生土検査結果

(天日乾燥床)　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和8年1月16日	不検出	13
令和8年2月4日	不検出	12
令和8年3月2日	不検出	9
令和8年4月7日	不検出	13
令和8年4月30日	不検出	15
令和8年5月28日	不検出	7
令和8年6月25日	不検出	12
令和8年7月23日	不検出	13
令和8年8月26日	不検出	16
令和8年9月17日	不検出	12

8 高月浄水所(秋川伏流水)の浄水場発生土検査結果

(天日乾燥床)　　単位：Bq/kg

採取日	ヨウ素-131	放射性セシウム
令和8年8月5日	不検出	44