

## これまでの浄水場発生土の放射能検査結果について（令和7年分）

これまでの浄水場発生土の放射能検査結果をお知らせいたします。

### 1 金町浄水場(利根川・江戸川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(機械脱水)

単位：Bq/kg

| 採取日                      | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|--------------------------|---------|---------|
| 令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日 | 不検出     | 40      |
| 令和7年1月15、22、29日、2月5日     | 不検出     | 43      |
| 令和7年2月12、19、26日、3月5日     | 不検出     | 21      |
| 令和7年3月12、19、26日、4月2日     | 不検出     | 34      |
| 令和7年4月9、16、23、30日        | 不検出     | 42      |
| 令和7年5月7、15、21、28日        | 不検出     | 40      |
| 令和7年6月4、11、18、25日        | 不検出     | 35      |
| 令和7年7月2、9、16、23日         | 不検出     | 36      |
| 令和7年7月30、8月6、13、20日      | 不検出     | 28      |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

### 2 朝霞浄水場(利根川・荒川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(機械脱水)

単位：Bq/kg

| 採取日                      | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|--------------------------|---------|---------|
| 令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日 | 不検出     | 19      |
| 令和7年1月15、22、29日、2月5日     | 不検出     | 10      |
| 令和7年2月12、19、26日、3月5日     | 不検出     | 6       |
| 令和7年3月12、19、26日、4月2日     | 不検出     | 12      |
| 令和7年4月9、16、23、30日        | 不検出     | 9       |
| 令和7年5月7、14、21、28日        | 不検出     | 12      |
| 令和7年6月4、11、18、25日        | 不検出     | 14      |
| 令和7年7月2、9、16、23日         | 不検出     | 26      |
| 令和7年7月30、8月6、13、20日      | 不検出     | 8       |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

3 小作浄水場(多摩川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(機械脱水)

単位：Bq/kg

| 採取日                      | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|--------------------------|---------|---------|
| 令和6年12月17、25日、令和7年1月6、8日 | 不検出     | 3       |
| 令和7年1月15、22、29日、2月5日     | 不検出     | 不検出     |
| 令和7年2月12、19、26日、3月5日     | 不検出     | 不検出     |
| 令和7年3月12、19、26日、4月2日     | 不検出     | 4       |
| 令和7年4月9、16、23、30日        | 不検出     | 不検出     |
| 令和7年5月7、14、21、28日        | 不検出     | 不検出     |
| 令和7年6月4、11、18、25日        | 不検出     | 4       |
| 令和7年7月2、9、16、23日         | 不検出     | 不検出     |
| 令和7年7月30、8月6、13、20日      | 不検出     | 4       |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

4 東村山浄水場(利根川・荒川水系、多摩川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(機械脱水)

単位：Bq/kg

| 採取日                      | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|--------------------------|---------|---------|
| 令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日 | 不検出     | 12      |
| 令和7年1月15、22、29日、2月5日     | 不検出     | 21      |
| 令和7年2月12、19、26日、3月5日     | 不検出     | 4       |
| 令和7年3月12、19、26日、4月2日     | 不検出     | 7       |
| 令和7年4月9、16、23、30日        | 不検出     | 7       |
| 令和7年5月7、14、21、28日        | 不検出     | 6       |
| 令和7年6月4、11、18、25日        | 不検出     | 9       |
| 令和7年7月2、9、16、23日         | 不検出     | 14      |
| 令和7年7月30、8月6、13、20日      | 不検出     | 6       |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

5 三郷浄水場(利根川・江戸川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(機械脱水)

単位：Bq/kg

| 採取日                      | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|--------------------------|---------|---------|
| 令和6年12月18、25日、令和7年1月6、8日 | 不検出     | 58      |
| 令和7年1月15、22、29日、2月5日     | 不検出     | 26      |
| 令和7年2月12、19、26日、3月5日     | 不検出     | 39      |
| 令和7年3月12、19、26日、4月2日     | 不検出     | 27      |
| 令和7年4月9、16、24、30日        | 不検出     | 46      |
| 令和7年5月7、14、21、28日        | 不検出     | 49      |
| 令和7年6月4、12、18、25日        | 不検出     | 45      |
| 令和7年7月2、9、16、23日         | 不検出     | 37      |
| 令和7年7月30、8月6、13、20日      | 不検出     | 30      |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

(天日乾燥床)

単位：Bq/kg

| 採取日(検査床数)       | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|-----------------|---------|---------|
| 令和6年12月17日（8号床） | 不検出     | 22      |
| 令和7年2月5日（11号床）  | 不検出     | 19      |
| 令和7年4月18日（10号床） | 不検出     | 49      |
| 令和7年6月5日（12号床）  | 不検出     | 56      |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※複数の天日乾燥床について検査した場合は、検査結果中の最大値を記載しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

6 三園浄水場(利根川・荒川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(機械脱水)

単位：Bq/kg

| 採取日                  | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|----------------------|---------|---------|
| 令和7年1月8、20日          | 不検出     | 22      |
| 令和7年1月22、28日、2月5、12日 | 不検出     | 24      |
| 令和7年2月19、26日、3月3日    | 不検出     | 10      |
| 令和7年3月12、19、26日、4月2日 | 不検出     | 8       |
| 令和7年4月9、17、23、30日    | 不検出     | 15      |
| 令和7年5月7、14、21、28日    | 不検出     | 14      |
| 令和7年6月4、11、18、25日    | 不検出     | 25      |
| 令和7年7月2、9、16、23日     | 不検出     | 15      |
| 令和7年7月30、8月6、13、20日  | 不検出     | 17      |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※平成24年1月からは、試料採取日に1試料ずつ、計4試料を採取し、同じ重量ずつをよく混合した試料について検査しています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

7 境浄水場(多摩川水系)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(天日乾燥床)

単位：Bq/kg

| 採取日       | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|-----------|---------|---------|
| 令和7年1月8日  | 不検出     | 9       |
| 令和7年2月5日  | 不検出     | 13      |
| 令和7年3月5日  | 不検出     | 12      |
| 令和7年4月4日  | 不検出     | 14      |
| 令和7年4月30日 | 不検出     | 12      |
| 令和7年5月28日 | 不検出     | 15      |
| 令和7年6月25日 | 不検出     | 12      |
| 令和7年7月23日 | 不検出     | 11      |
| 令和7年8月20日 | 不検出     | 13      |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。

8 高月浄水所(秋川伏流水)の浄水場発生土検査結果(令和7年分)

(天日乾燥床)

単位：Bq/kg

| 採取日       | ヨウ素-131 | 放射性セシウム |
|-----------|---------|---------|
| 令和7年2月27日 | 不検出     | 14      |

※放射性セシウム：セシウム-134とセシウム-137の合計値

※定量下限値（検査ごとに異なります）未満を不検出としています。

※検査は、外部の専門機関で行っています。