

2 施 設

(1) 市町別浄水、給水施設

ア 都営水道26市町の管理

市町名	施設名	分類	水源		配水池		ポンプ設備(台、m ³ /分)								
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水		
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	
都営水道 26市町管理	A:浄水所 B:給・配水所 C:ポンプ所(導水及び増圧含む。)	0	深	0	0	0	0	0							
			浅	0											
			伏	0											
			表	0											
			計	0											

(注1) 分類の記号は、次のとおり A：浄水所 B：給・配水所 C：ポンプ所（導水及び増圧含む。）

(注2) 水源種別は、次のとおり 伏：伏流水 深：深井戸 浅：浅井戸 表：表流水

イ 多摩水道改革推進本部の管理

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)									
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水			
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量		
八 王 子 市	榎原給水所	B			2	40,000									6	141.00
	東浅川給水所	B			2	13,000					3	29.55				
	宇津木増圧ポンプ所	C									2	92.00				
	川口ポンプ所	C									3	15.00				
	高倉調整槽	C														
	大船配水所	B			2	2,000					3	22.98				
	大船給水所	B			2	22,000										
	大船増圧ポンプ所	C									2	34.80				
	北野給水所	B			3	15,850					5	59.00				
	鍵水給水所	B			1	5,000										
	南陽台配水所	B			2	1,000										
	散田給水所	B			2	20,000										
	散田増圧ポンプ所	C													2	3.40
	北野増圧ポンプ所	C									6	72.30				
	絹ヶ丘給水所	B			2	10,000										
	子安浄水所	A	深	1			1	1.40							1	1.40
	明神浄水所	A	深	3			3	4.90								
	暁町浄水所	A	深	3			3	3.90			3	7.50				
	暁町配水所	B			2	2,500										
	元本郷浄水所	A	深 浅 伏	2 1 1					6	4.40			2	1.40		
	西寺方給水所	B			1	5,000										
	西寺方配水所	B			2	460					2	3.60				
	上川増圧ポンプ所	C													6	6.00
	上川配水所	B			1	30									2	0.30
	美山増圧ポンプ所	C													2	1.37
	小津増圧ポンプ所	C													2	1.40
	川町配水所	B														
	上恩方配水所	B			1	100										
	美山配水所	B			1	90									2	0.36
	上恩方増圧ポンプ所	C													2	1.02
	上案下配水所	B			2	150										
	狭間給水所	B			2	15,000					2	8.00				
	初沢配水所	B			1	2,700										
	裏高尾増圧ポンプ所	C													2	0.17
	裏高尾ポンプ所	C													2	0.20
	南浅川配水所	B			2	80									2	0.80
	南浅川ポンプ所	C													2	1.16
	高尾山増圧ポンプ所	C													2	0.18
	高尾山第一ポンプ所	C									2	0.80				
	高尾山第二ポンプ所	C									2	0.80				
	高尾山配水所	B			2	85									2	0.25
	寺田配水所	B			1	1,000										
元八王子増圧ポンプ所	C													4	30.00	
元八王子配水所	B			1	450											
元八王子ポンプ所	C									2	2.00					
高月浄水所	A	伏	1	1	1,740	4	38.00			9	71.80					
高月給水所	B			3	15,000					3	20.10					
宮下増圧ポンプ所	C													3	5.10	
犬目第一給水所	B			1	5,300											
犬目第二給水所	B			1	5,300											

水道事業

多摩

市町名	施設名	分類	水源		配水池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)								
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水		
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	
八王子市	久保山配水所	B			1	2,200									
	石川増圧ポンプ所	C									4	5.20			
	松が谷配水所	B											2	6.00	
	南大沢給水所	B			3	14,850							4	20.80	
	上柚木増圧ポンプ所	C									7	87.60			
	鎌水小山給水所	B			5	70,000							3	27.00	
	梶田ポンプ所	C									4	180.60			
	計		深 浅 伏	9 1 2	52	270,885	17	52.6	0	0.00	66	715.03	53	247.91	
立川市	柴崎給水所	B	深	13	1	10,000							4	42.80	
	富士見第一浄水所	A	深	1	1	97.9	1	1.60					1	2.00	
	富士見第三浄水所	A	深	1	1	97.8	1	1.76					1	1.40	
	立川砂川給水所	B	深	2	3	15,300	2	2.01					8	68.00	
	砂川中部浄水所	A	深	2	2	1,500	1	0.75							
	立川栄町浄水所	A	深	3	1	1,000	3	3.14					2	4.60	
	西砂第一浄水所	A	深	1	1	70	1	1.50					1	1.50	
	西砂第二浄水所	A	深	1	1	60	1	1.10					1	1.40	
	計		深	24	12	22,625.7	10	11.86	0	0.00	0	0.00	18	121.70	
三鷹市	上連雀給水所	B	深	9	5	16,300	10	9.80					8	84.20	
	三鷹新川給水所	B	深	19	3	10,000	19	16.49					7	41.00	
	計		深	28	8	26,300	29	26.29	0	0.00	0	0.00	15	125.20	
青梅市	御岳山浄水所	A	伏	3	2	150					4	0.64			
	二俣尾浄水所	A	伏	1	2	500							2	0.16	
	日向和田浄水所	A	伏	1	2	2,640	3	3.78					4	0.80	
	千ヶ瀬浄水所	A	伏	1	2	1,400	6	22.50			3	16.47			
	大塚山配水所	B			2	1,150									
	千ヶ瀬第二浄水所	A	伏	1	1	600					6	17.32			
	城山配水所	B			2	4,320									
	吹上増圧ポンプ所	C											3	7.40	
	根ヶ布給水所	B			3	9,300					3	4.05			
	成木第一増圧ポンプ所	C											2	0.54	
	成木第二増圧ポンプ所	C											2	0.18	
	成木第三増圧ポンプ所	C											2	0.18	
	成木第四増圧ポンプ所	C											1	0.12	
	成木第五増圧ポンプ所	C											1	0.06	
	成木第六増圧ポンプ所	C									2	0.26			
	成木配水所	B			1	90									
	長淵給水所	B			2	5,000					3	12.00			
	梅郷配水所	B			2	4,000							5	16.84	
	御岳第一配水所	B			1	15							2	0.60	
	御岳第二配水所	B			2	30							2	0.18	
	御岳増圧ポンプ所	C											2	0.29	
	長淵第二増圧ポンプ所	C									2	0.20			
	長淵配水所	B			2	30									
	長淵第三増圧ポンプ所	C											3	1.40	
	新町給水所	B			4	7,000					4	13.40	4	26.40	
	二俣尾配水所	B			2	210									
	二俣尾増圧ポンプ所	C											2	0.29	
	二俣尾第二増圧ポンプ所	C											2	0.08	
	白岩第一配水所	B			1	17.5							4	0.56	
	白岩第二配水所	B			1	0.5									
沢井第一浄水所	A	伏	1												
沢井第一配水所	B			1	56							2	0.20		
沢井第二浄水所	A	伏	1												
沢井第二配水所	B			2	78							2	0.18		

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種 別	個 数	池 数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台 数	吐 出 量	台 数	吐 出 量	台 数	吐 出 量	台 数	吐 出 量
青 梅 市	沢井増圧ポンプ所	C										2	0.13	
	御岳山導水ポンプ所	C						1	0.03					
	御岳山第一配水所	B			3	210								
	御岳山第二配水所	B			1	10					3	0.11		
	御岳山第三配水所	B			1	40								
	御岳山原水調整所	C												
	河鹿沢接合井	C												
	成木浄水所	A	伏	1	2	162								
	成木第一調圧水槽	C												
成木第二調圧水槽	C													
計		伏	10	44	37,009	9	26.28	1	0.03	30	64.45	49	57.39	
府 中 市	府中武蔵台浄水所	A	深	5	2	10,754	5	8.58						
	府中武蔵台ポンプ所	C										9	72.51	
	若松給水所	B	深	6	4	5,280	6	9.10				7	45.50	
	幸町給水所	B	深	8	2	15,000	8	11.90				5	45.50	
	府中南町給水所	B	深	8	2	5,000	8	9.52				4	33.20	
	計		深	27	11	24,474	27	39.10	0	0.00	0	0.00	25	196.71
調 布 市	上石原配水所	B	深 浅	4 3	3	3,380	4 10	5.02 17.00					6	38.50
	仙川配水所	B	深	2	2	970	2	1.90					3	6.00
	深大寺給水所	B	深	9	5	29,700	9	8.35			3	15.00	10	89.90
	調布西町給水所	B			4	20,000							5	43.50
	計		深 浅	15 3	14	54,050	25	32.27	0	0.00	3	15.00	24	177.90
町 田 市	小野路給水所	B			5	19,000							5	44.20
	滝の沢給水所	B	深	3	7	5,660	3	2.21					8	77.00
	原町田浄水所	A	深 浅	2 1	3	1,570	3	3.01					3	4.50
	野津田浄水所	A	深	1			1	0.71						
	相原水源	B	深	1			1	1.00						
	計		深 浅	7 1	15	26,230	8	6.93	0	0.00	0	0.00	16	125.70
小 金 井 市	梶野配水所	B	深	9	2	3,900	9	9.39					4	27.20
	計		深	9	2	3,900	9	9.39	0	0.00	0	0.00	4	27.20
小 平 市	小川給水所	B	深	13	6	19,740	13	9.90					4	96.00
	東大和調圧水槽	C												
	上水南給水所	B	深	11	7	35,000	11	10.20					4	76.00
	計		深	24	13	54,740	24	20.10	0	0.00	0	0.00	8	172.00
日 野 市	程久保給水所	B			2	20,100								
	日野増圧ポンプ所	C									6	231.60		
	日野旭が丘給水所	B			1	5,000						3	27.90	
	多摩平給水所	B	深	9	2	11,000	9	9.22					4	40.00
	大坂上浄水所	A	深	5	3	1,951	5	4.77						
	三沢浄水所	A	深	4	1	600	4	5.83			4	13.60		
	三沢配水所	B			2	4,480					3	9.00	2	8.34
	平山配水所	B			2	150								
	平山増圧ポンプ所	C									2	2.00		
	程久保増圧ポンプ所	C											2	2.00
	南平配水所	B	深	1	1	500	1	0.34						
計		深	19	14	43,781	19	20.16	0	0.00	15	256.20	11	78.24	
東 村 山 市	美住給水所	B			2	6,080							4	96.00
	美住増圧ポンプ所	C									3	413.70		
	八坂給水所	B			4	60,000					7	745.50		
	計			0	6	66,080	0	0.00	0	0.00	10	1,159.20	4	96.00
国 分 寺 市	東恋ヶ窪配水所	B	深	5	4	3,660	5	5.75					3	22.00
	国分寺北町給水所	B	深	10	8	17,400	10	10.61					3	85.50
	計		深	15	12	21,060	15	16.36	0	0.00	0	0.00	6	107.50

市町名	施設名	分類	水源		配水池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
国立市	国立中給水所	B	深	6	5	6,000	6	4.48					5	33.60
	谷保給水所	B	深	7	2	6,000	6	8.19					4	75.20
	計		深	13	7	12,000	12	12.67	0	0.00	0	0.00	9	108.80
福生市	福生武蔵野台給水所	B	深	12	4	7,620	12	10.47					5	42.50
	計		深	12	4	7,620	12	10.47	0	0.00	0	0.00	5	42.50
狛江市	和泉本町給水所	B	深	6	4	6,800	5	4.47					3	6.30
	計		深	6	4	6,800	5	4.47	0	0.00	0	0.00	3	6.30
東大和市	上北台給水所	B	深	5	2	16,000	4	2.77			1	33.00	3	99.00
	東大和給水所	B			3	80,000					6	216.00		
	計		深	5	5	96,000	4	2.77	0	0	7	249.00	3	99.00
清瀬市	清瀬元町配水所	B	深	3	2	3,800	3	3.90					4	33.60
	清瀬旭が丘浄水所	A	深	2	2	1,000	2	0.69					3	4.80
	清瀬梅園給水所	B			2	30,000							8	111.50
	計		深	5	6	34,800	5	4.59	0	0.00	0	0.00	15	149.90
東久留米市	南沢給水所	B	深 浅	3 1	1	10,000	4	5.10			2	20.00	3	43.80
	滝山給水所	B	深	1	4	5,900	1	1.04					4	50.40
	計		深 浅	4 1	5	15,900	5	6.14	0	0.00	2	20.00	7	94.20
武蔵村山市	中藤配水所	B	深	8	1	2,850	8	4.02						
	武蔵村山中央増圧ポンプ所	C									2	3.60		
	学園配水所	B			1	4,400							4	23.20
	計		深	8	2	7,250	8	4.02	0	0.00	2	3.60	4	23.20
多摩市	聖ヶ丘給水所	B			2	42,000					5	39.75		
	連光寺調圧水槽	C												
	愛宕配水所	B			2	3,420					5	17.35		
	桜ヶ丘配水所	B	深	3	3	4,520	3	2.95					4	8.00
	落合配水所	B	深	1	2	300	1	0.35					3	1.50
	連光寺給水所	B			2	11,000							3	6.30
	連光寺増圧ポンプ所	C									4	34.80		
	南野給水所	B			2	10,080					4	28.00		
	唐木田配水所	B			2	4,500					2	9.20		
	貝取増圧ポンプ所	C									4	60.80		
計		深	4	15	75,820	4	3.30	0	0.00	24	189.90	10	15.80	
稲城市	稲城第一ポンプ所	C									4	116.00		
	稲城第二ポンプ所	C									3	104.40		
	坂浜調整槽	C												
	若葉台給水所	B			2	6,500							6	50.37
	大丸浄水所	A	深	5	3	2,860	5	4.66			6	21.28		
	向陽台給水所	B			1	6,000								
	坂浜配水所	B	深	4	4	4,530	4	3.06			4	9.60		
	稲城南山配水所	B			1	867							4	3.60
	稲城南山増圧ポンプ所	C									2	4.54		
	計		深	9	11	20,757	9	7.72	0	0.00	19	255.82	10	53.97
あきる野市	戸倉浄水所	A	表	2	2	940			3	5.01	2	13.60	2	0.68
	戸倉給水所	B			2	5,000								
	秋留台給水所	B			2	6,000					6	23.40	4	24.40
	上代継浄水所	A	浅	2	2	621	4	7.00			2	8.00		
	平沢増圧ポンプ所	C								4	11.20			
	小川東増圧ポンプ所	C								3	21.00			
	雨間配水所	B												
	雨間ポンプ所	C								2	0.90			
	菅生給水所	B			2	6,000								
	菅生増圧ポンプ所	C											3	4.05
	草花ポンプ所	C											2	0.60
	伊奈配水所	B			1	400								
	留原ポンプ所	C								2	3.40			
小峰台配水所	B			1	500									

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
あきる野市	戸倉増圧ポンプ所	C										2	2.40	
	乙津増圧ポンプ所	C										2	2.40	
	乙津第一配水所	B			2	250					2	0.60		
	乙津第二配水所	B			2	150								
	養沢第一増圧ポンプ所	C										2	0.22	
	養沢第二増圧ポンプ所	C										2	0.14	
	養沢第三増圧ポンプ所	C										2	0.18	
	養沢配水所	B			1	2								
	深沢浄水所	A	表	1	2	500							2	0.16
	深沢増圧ポンプ所	C											2	0.25
	乙津浄水所	A	表	1	2	200								
計		浅 表	2 4	21	20,563	4	7.00	3	5.01	23	82.10	25	35.48	
西 東 京 市	芝久保給水所	B	深	7	3	18,100	6	6.83					5	61.00
	保谷町給水所	B	深	8	3	8,750	8	5.60			5	40.00	4	20.40
	西東京栄町配水所	B	深	4	2	3,000	3	1.68					5	20.50
	計		深	19	8	29,850	17	14.11	0	0.00	5	40.00	14	101.90
瑞 穂 町	石畑給水所	B			2	30,000								
	石畑増圧ポンプ所	C									5	55.00		
	箱根ヶ崎浄水所	A	深	5			5	2.81					2	1.32
	計		深	5	2	30,000	5	2.81	0	0.00	5	55.00	2	1.32
昭 島 市	拝島給水所	B			2	15,000					5	253.00		
	緑町調圧水槽	C												
	計			0	2	15,000	0	0.00	0	0.00	5	253.00	0	0.00
日 の 出 町	大久野浄水所	A	浅	2	2	243	4	1.80			6	8.00		
	大久野第一配水所	B			1	600								
	大久野第二配水所	B			2	330								
	大久野第三配水所	B			2	250								
	大久野増圧ポンプ所	C										2	1.26	
	大久野第四配水所	B			1	30						2	0.30	
	大久野第五配水所	B			1	30						2	0.30	
	大久野第六配水所	B			1	30								
	平井第一配水所	B			3	340					2	0.80		
	平井第二配水所	B			2	370								
	文化の森給水所	B			2	6,000								
計		浅	2	17	8,223	4	1.80	0	0.00	8	8.80	6	1.86	
武 蔵 野 市	境調圧水槽	C												
	計													
奥多摩町	氷川浄水所	A	表	2	2	185.6							2	0.30
	日向配水所	B			1	73.5								
	うなぎわ第一配水所	B			2	100.8							2	0.60
	うなぎわ第二配水所	B			2	166								
	うなぎわ第三配水所	B			2	122								
	白丸ポンプ所	C										2	0.22	
	白丸第一配水所	B			2	86						2	0.10	
	白丸第二配水所	B			1	22.8								
	白丸第三配水所	B			1	15.6								
	棚澤第一ポンプ所	C									2	0.50		
	棚澤第二ポンプ所	C									2	0.21		
	中川原配水所	B			2	103								
	川乗沈砂池	C												
	花立配水所	B			2	108								
	小丹波第一配水所	B			2	89								
	小丹波第二配水所	B			2	108								
	小丹波第三配水所	B			1	124								
小丹波増圧ポンプ所	C											2	0.18	

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)											
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水					
							台数	吐出力	台数	吐出力	台数	吐出力	台数	吐出力				
奥多摩町	丹三郎配水所	B			2	108												
	梅澤配水所	B			2	100.8												
	川井第一配水所	B			3	180												
	川井第二配水所	B			1	25												
	ひむら浄水所	A	表	1	2	1,300						3	3.30	3	0.81			
	桧村浄水所	A			2	255						2	0.08					
	奥多摩境増圧ポンプ所	C										1	0.10					
	奥多摩境配水所	B			1	6												
	さいかちぎ第一配水所	B			2	3												
	さいかちぎ第二配水所	B			1	1.5												
	南米川第一配水所	B			1	180						2	0.36					
	南米川第二配水所	B			1	40												
	栃久保ポンプ所	C															2	0.12
	余ヶ野ポンプ所	C															2	0.10
	登計ポンプ所	C											2	0.32				
	登計配水所	B			2	250												
	大氷川配水所	B			1	314												
	棚澤浄水所	A	表	1														
	棚澤第一配水所	B			1	48												
	棚澤第二配水所	B			1	46.8											1	0.12
	棚澤第三配水所	B			1	6												
	棚澤増圧ポンプ所	C															1	0.12
	棚澤第四配水所	B			1	6												
	西川沈砂池	C																
	大丹波浄水所	A	表	1	2	180.0											1	0.07
	大丹波増圧ポンプ所	C															1	0.05
	大丹波第一配水所	B			1	72.9												
	大丹波第二配水所	B			2	126.7												
	大丹波沈砂池	C																
	小河内浄水所	A	表	2	2	50.0							2	0.54				
	小河内配水所	B			2	200.8												
	奥多摩三澤増圧ポンプ所	C															2	0.12
	奥多摩三澤配水所	B			1	70.4												
	麦山増圧ポンプ所	C															2	0.08
	熱海増圧ポンプ所	C															2	0.08
	熱海配水所	B			1	70.9												
	水根増圧ポンプ所	C															2	0.12
	水根配水所	B			1	50.4												
	奥多摩中山増圧ポンプ所	C											2	0.05				
	髭の木配水所	B			1	50.4												
	奥多摩中山配水所	B			1	50.4												
	雲風呂谷沈砂池	C																
	日原浄水所	A	表	1	1	62.5												
	日原第一配水所	B			2	150.4												
	日原ポンプ所	C											2	0.03				
	日原第二配水所	B			1	5												
	日原第三配水所	B			2	90												
	大澤第一減圧水槽	C																
	大澤第二減圧水槽	C																
	不老配水所	B			2	15.4												
寺地配水所	B			1	29.4													
計		表	8	70	5,450.0	0	0	0	0	20	5.49	29	3.39					
多摩水道改革 推進本部管理	A：浄水所 B：給・配水所 C：ポンプ所(導水、増圧を含む。)	39 160 92	深 浅 伏 表 計	267 10 12 12 301	380	1,054,228	286	343.21	4	5.04	244	3,372.59	375	2,271.07				

(2) 送配水施設

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長 (m)	口径別内訳	
東 村 山	多摩中央幹線	東村山浄水場－小平市－国分寺市－府中市－稲城市－稲城第二増圧ポンプ所－真光寺調圧水槽－川崎市－町田市	22,501	2,000mm～ 5,269 1,800mm～ 3,768 1,600mm～ 4 1,350mm～ 305 1,200mm～ 12,736 1,000mm～ 417 800mm～ 2	昭48 ～ 昭61
	聖ヶ丘線	多摩中央幹線分岐－聖ヶ丘給水所	4,900	1,500mm～ 39 1,350mm～ 933 1,200mm～ 3,852 1,000mm～ 10 500mm～ 66	昭58 ～ 昭60
	大丸線	多摩中央幹線分岐－大丸浄水所	521	1,200mm～ 516 500mm～ 5	昭49～ 昭54
	府中日野線	多摩中央幹線(府中市西元町地先) －国立市－立川市－日野増圧ポンプ所	7,908	1,500mm～ 3,742 1,350mm～ 4,107 1,200mm～ 4 700mm～ 22 500mm～ 14 300mm～ 19	昭53 ～ 昭57
	府中南町線	多摩中央幹線(府中市矢崎町地先)－府中南町給水所	1,598	800mm～ 41 600mm～ 1,557	昭60～ 昭61
	府中線	東村山浄水場－小平市－国分寺市－国立市－府中市－府中日野線(国立市富士見町地先)	11,667	1,200mm～ 4,368 1,100mm～ 423 1,000mm～ 5,565 600mm～ 1,311	昭41 ～ 昭55
	東村山八坂連絡管	東村山浄水場－八坂給水所	891	3,000mm～ 862 2,600mm～ 29	昭59
	東大和線	八坂給水所－東大和給水所	4,649	2,000mm～ 4,649	昭57～ 昭60
	昭島線	東大和給水所－立川市－昭島市－八王子線(昭島市緑町地先)	9,250	1,100mm～ 9,226 1,000mm～ 9 800mm～ 15	昭54 ～ 昭61
	第二東大和線	東大和給水所－立川線(東大和市桜が丘地先)	1,299	900mm～ 1,299	昭59～ 昭61

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長 (m)	口径別内訳	
東 村 山	日野線	東大和給水所－府中日野線(立川市羽衣町地先)	6,342	1,800mm～ 6,342	昭57～ 昭59
	程久保線	日野増圧ポンプ所－程久保給水所	5,402	800mm～ 5,402	昭56 ～ 昭58
	日野八王子線	日野増圧ポンプ所－八王子線(八王子市高倉町地先)	3,815	1,350mm～ 500mm～ 3,796 19	昭56
	絹ヶ丘線	北野増圧ポンプ所－絹ヶ丘給水所(北野給水所連絡管を含む。)	2,877	1,000mm～ 800mm～ 52 2,825	昭49 ～ 昭63
	新狛江線	東村山和田堀線(境浄水場内)－三鷹市－調布市－和泉本町給水所－長沢線(狛江市元和泉地先)	13,417	1,350mm～ 1,200mm～ 1,100mm～ 1,000mm～ 900mm～ 800mm～ 700mm～ 400mm～ 3,793 4,131 826 3,125 143 1,369 23 7	昭51 ～ 昭55
	新小金井線	新狛江線(境浄水場内)－梶野配水所	2,301	800mm～ 600mm～ 2,299 2	昭58～ 昭59
	小金井線	府中線(小平市上水新町地先)－上水南給水所	4,168	700mm～ 4,168	昭41
	東久留米線 (東村山浄水場～東久V4)	東村山浄水場～東久留米市～清瀬市	3,937	1600mm～ 1500mm～ 1200mm～ 1100mm～ 700mm～ 400mm～ 24 66 8 3,820 5 14	昭49 ～ 昭51
	東久留米 滝山線	東久留米線(東久留米市下里六丁目地先)分岐－滝山給水所	1,846	900mm～ 1,846	昭51
	清瀬線 (城北線～清V1・清V2)	城北線(小平市花小金井地先)～東久留米市	1,020	600mm～ 500mm～ 1,016 4	昭42
	清瀬滝山線	清瀬線(東久留米市前沢三丁目地先)分岐－滝山給水所	1,563	450mm～ 1,563	昭42
	清瀬南沢線	清瀬滝山線(東久留米市前沢三丁目地先)分岐－南沢給水所	1,830	400mm～ 1,830	昭43
	田無分岐線	城北線(西東京市西原町地先)分岐	52	600mm～ 52	昭42～ 昭45

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長 (m)	口径別内訳	
東村山	保谷分岐線	城北線(西東京市富士町地先)分岐	29	600mm～ 29	昭42～ 昭45
上井草	町田線	境浄水場－三鷹市－調布市－稲城市－稲城第一増圧ポンプ所－多摩市－町田市	19,760	1,500mm～ 2,311 1,350mm～ 1,669 1,200mm～ 7,420 1,100mm～ 6,089 800mm～ 2,182 700mm～ 46 600mm～ 34 500mm～ 9	昭41 ～ 昭43
東	鎌水小山線	程久保給水所－八王子市－上柚木増圧ポンプ所－鎌水小山給水所	6,804	1,000mm～ 6,794 800mm～ 10	平7 ～ 平10
	北野散田線	子安町－散田給水所－明神浄水所－子安町	4,792	800mm～ 3,686 700mm～ 1,101 600mm～ 5	平8～ 平9
村	多摩丘陵幹線 (第一次整備区間)	鎌水小山給水所－八王子市－多摩市－聖ヶ丘給水所	12,729	1,500mm～ 11,919 1,350mm～ 502 1,100mm～ 3 1,000mm～ 11 800mm～ 237 700mm～ 28 600mm～ 20 500mm～ 4 350mm～ 5	平13 ～ 平17
山	多摩丘陵幹線 (第二次整備区間)	鎌水小山給水所－八王子市－昭島市－拝島給水所	19,789	1500mm～ 19,658 1200mm～ 91 700mm～ 22 500mm～ 10 300mm～ 8	平14 ～ 平26
	多摩南北幹線	東村山浄水場－美住増圧ポンプ所－東村山市－東大和市－東大和給水所－立川市－昭島市－拝島給水所	15,675	2,000mm～ 15,620 1,500mm～ 1 1,350mm～ 20 1,000mm～ 34	平27 ～ 令4

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長 (m)	口径別内訳	
東 村 山	高月線	高月浄水所～高月給水所	807	600mm～ 128 500mm～ 672 300mm～ 6	昭46 ～ 平12
	高月犬目第二線	高月浄水所～犬目第二給水所	3,140	600mm～ 3,129 500mm～ 1 300mm～ 10	昭38 ～ 平25
	高月犬目第一線	高月給水所～犬目第一給水所	2,437	450mm～ 2,435 300mm～ 2	昭38～ 平25
	川口西寺方線	川口ポンプ所～西寺方給水所	3,108	500mm～ 2,952 400mm～ 14 350mm～ 143	昭47 ～ 平22
	北野鑓水線	北野給水所～鑓水給水所	3,991	400mm～ 3,971 300mm～ 20	昭56～ 平19
	東浅川狭間線	東浅川給水所～狭間給水所	3,076	700mm～ 464 600mm～ 2,609 500mm～ 2 400mm～ 1	昭63 ～ 平19
	丹木高月線	多摩丘陵幹線分岐（八王子丹木町一丁目地先） ～高月浄水所	3,239	500mm～ 3,222 400mm～ 17	平18～ 平24
	中野上町川口線	多摩丘陵幹線分岐（八王子市中野上町五丁目地先） ～川口ポンプ所	3,100	700mm～ 512 600mm～ 2,576 400mm～ 2 250mm～ 10	平17 ～ 平23
	第二檜原線	中野上町川口線分岐（八王子市檜原町317番地先） ～檜原給水所	238	600mm～ 238	平17 ～ 平20
	立川砂川線	立川砂川給水所 ～昭島分岐線（立川市砂川町五丁目地先）	1,207	1000mm～ 1,131 800mm～ 2 600mm～ 74	昭57 ～ 昭58
	柴崎線	立川砂川線分岐（立川市砂川町一丁目地先） ～柴崎給水所	3,577	600mm～ 3,552 500mm～ 17 400mm～ 4 350mm～ 4	昭60 ～ 平10
	上連雀三鷹新川線	上連雀給水所～三鷹新川給水所	3,271	600mm～ 3,194 500mm～ 65 400mm～ 9 75mm～ 3	昭42 ～ 平24

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長 (m)	口径別内訳	
東 村 山	府中日野・武蔵台線	府中武蔵台浄水所 ～府中日野線分岐（府中市武蔵台一丁目地先）	733	900mm～ 733	昭54 ～ 昭56
	多摩中央幹線・幸町線	多摩中央幹線分岐（府中市栄町三丁目地先） ～幸町給水所	3,322	900mm～ 3,169 800mm～ 11 700mm～ 134 500mm～ 8	昭49 ～ 平3
	多摩中央幹線・若松線	多摩中央幹線・若松線分岐（府中市天神町一丁目地先）～若松給水所	2,133	900mm～ 2 800mm～ 2,114 700mm～ 13 400mm～ 4	昭53 ～ 平10
	上水南・幸町線	上水南若松線分岐（府中市新町二丁目地先） ～幸町給水所	1,731	1000mm～ 3 800mm～ 1,728	平6～ 平8
	上石原深大寺浄水所線	上石原配水所～深大寺給水所	2,816	500mm～ 2,816	昭44～ 平19
	上水南・若松線	上水南給水所～若松給水所	5,357	1000mm～ 3,069 800mm～ 712 700mm～ 1,550 600mm～ 14 400mm～ 12	平2 ～ 平7
	さくら町多摩平線	日野八王子線分岐（日野市多摩平三丁目地先） ～多摩平給水所	1,284	500mm～ 1,276 350mm～ 9	昭46～ 昭56
	国立中・谷保浄水所線	府中線分岐（国立市中三丁目地先）～谷保給水所	1,447	500mm～ 3 350mm～ 9 300mm～ 1,435	昭42 ～ 平15
	谷保浄水所線	府中日野線分岐（国立市富士見台二丁目地先） ～谷保給水所	1,423	700mm～ 1,404 600mm～ 4 400mm～ 15	昭53 ～ 平10
	東久留米清瀬梅園線	清瀬梅園給水所 ～東久留米線分岐（東村山市恩多町一丁目地先）	2,858	900mm～ 2,858	令3
	多摩中央幹線坂浜浄水所線	多摩中央幹線（稲城市坂浜2220番地先） ～坂浜配水所	1,476	600mm～ 1,472 350mm～ 4	昭53～ 平2
	聖ヶ丘給水所連光寺給水所線	聖ヶ丘給水所～連光寺給水所	414	600mm～ 414	昭45 ～ 昭12
	第二八王子線	八王子線分岐（昭島市緑町四丁目地先） ～拝島原水補給ポンプ所	1,143	1100mm～ 1,143	平22 ～ 平23

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長(m)	口径別内訳	
小作	八王子線	小作浄水場－羽村市－福生市－昭島市－八王子市－宇津木増圧ポンプ所－高倉調整槽－日野市－北野増圧ポンプ所	22,323	1,500mm～ 3,552 1,200mm～ 7,224 1,100mm～ 2,516 1,000mm～ 8,229 800mm～(水管橋)～ (207.7×2) 415 600mm～ 36 (羽村線) 500mm～ 337 350mm～ 14 (羽村取り出し)	昭43 ～ 昭49
	秋川線	八王子線(福生市志茂地先)－あきる野市	1,459	300mm～ 1,459	昭45
	立川線	小作浄水場－羽村市－瑞穂町－武蔵村山市－東大和市－小平市－府中線(小平市上水新町地先) ※一部未稼動	22,305	1,000mm～ 5,710 900mm～ 1,345 800mm～ 7,448 700mm～ 2,687 600mm～ 4,962 500mm～ 75 100mm～ 78	昭42 ～ 平12
	石畑線	立川線(瑞穂町石畑地先)－石畑増圧ポンプ所－石畑給水所	1,976	700mm～ 1,883 300mm～ 93	平2
	福生線	立川線(羽村市神明台地先) －福生武蔵野台給水所	1,046	600mm～ 1,046	昭62～ 平元
	新秋川線	八王子線(福生市熊川地先)－小川東増圧ポンプ所	1,282	700mm～ 1,282	昭53 ～ 昭55
	日の出線	秋留台給水所－文化の森給水所	5,426	500mm～ 5,426	昭60 ～ 平元
	青梅線	小作浄水場－青梅市(新町給水所)	743	600mm～ 743	昭47～ 昭49
	長淵線	小作浄水場－青梅市(長淵給水所)	604	600mm～ 604	昭54～ 昭55

系統	施設名	経路	送水管		布設年度
			延長 (m)	口径別内訳	
小作	新町根ヶ布線	新町給水所～根ヶ布給水所	6,212	400mm～ 6,208 350mm～ 1 250mm～ 4	昭60 ～ 平元
	小川東秋留台線	小川東増圧ポンプ所～東秋留台給水所	5,051	700mm～ 5,037 500mm～ 14 100mm～ 1	昭54 ～ 平2
上	武蔵野線	(上井草給水所)～練馬区・武蔵野市行政境～武蔵野市～町田線(境浄水場内)	2,945	1,600mm～ 2,922 600mm～ 23	昭41 ～ 昭43
	町田線深大寺浄水所線	町田線分岐(調布市深大寺元町五丁目地先)～深大寺給水所	1,041	700mm～ 1,037 400mm～ 4	昭41～ 平20
	小野路滝の沢線	小野路給水所～滝の沢給水所	10,287	1000mm～ 5,601 800mm～ 4,615 700mm～ 13 600mm～ 58	平4 ～ 平15
井	町田線桜ヶ丘浄水所線	町田線分岐(多摩市関戸五丁目地先)～桜ヶ丘配水所	929	700mm～ 929	昭55
	連光寺増圧連光寺給水所線	連光寺増圧ポンプ所～連光寺給水所	1,871	600mm～ 1,871	昭52～ 平23
草	町田線愛宕配水所線	町田線分岐(多摩市乞田1208番地先)～愛宕配水所	611	600mm～ 606 400mm～ 5	昭42～ 平12
	多摩中央幹線若葉台給水所線	聖ヶ丘線分岐(稲城市若葉台一丁目地先)～若葉台給水所	633	1000mm～ 625 500mm～ 7 250mm～ 1	平10 ～ 平20
	千ヶ瀬城山線	千ヶ瀬第二浄水所～城山配水所	2,399	450mm～ 2,389 400mm～ 1 150mm～ 9	昭41 ～ 平元
合計			339,800		

(3) 配水管及び附属設備

ア 配水管口径別延長

口径 (mm)	延長 (m)	口径 (mm)	延長 (m)
50	52,764.7	450	24,229.9
75	1,270,836.7	500	271,244.7
100	4,410,620.0	600	118,250.9
125	782.6	700	31,910.5
150	2,359,543.8	800	17,631.6
200	935,710.1	900	401.1
250	421,175.0	1,000	12,752.1
300	319,673.1	1,100	5,095.7
350	108,019.4	1,200	5,883.2
400	356,796.1		
		合計	10,723,321.2

イ 配水管管種別延長

管種	延長 (m)
铸铁管	10,581,157.3
鋼管	114,910.4
石綿セメント管	0.0
塩化ビニール管	21,318.6
ポリエチレン管	5,934.9
合計	10,723,321.2

ウ 附属設備

名称	数量 (個)
制水弁	148,109
消火栓	42,841