東京都指定給水装置用材料の品目表

令和7年7月10日

東京都水道局給水部給水課

1 東京都指定給水装置用材料の品目表について

本表は、東京都給水条例施行規程第6条の2第1項に規定する「配水管又は道路に敷設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管」及び同条第2項に規定する「前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらの給水用具を保護するための附属用具」に該当するものとして、都が指定した材料の品目表である。

2 東京都指定給水装置用材料の品目表

1 給水管

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	確認方法
1	ステンレス鋼管	JWWA G 115 水道用ステンレス鋼鋼管 (B SUS316) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20~50	
2	波状ステンレス鋼管	JWWA G 119 水道用波状ステンレス鋼管 (B SUS316) 又はこれと同等の規格に適合するもの	20~50	第三者認証機関
3	ダクタイル鋳鉄管	JWWA G 120 水道用 GX 形ダクタイル鋳鉄管 (エポキシ樹脂粉体塗装)	GX 形 75~350※	の認証マーク
4	ダクタイル鋳鉄異形管	東京都水道用配管材料仕様書	GX 形 75~350※	

※ダクタイル鋳鉄管及びダクタイル鋳鉄異形管 NS 形 呼び径 350 については令和7年3月31日まで使用できるものとする

2 給水用具

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型式	確認方法
				前澤給装工業㈱	SUS-AFT (タイプ -A)	
				㈱キッツ	WXU(タイプ゜-B),WXU(タイプ゜-A)	
				㈱タブチ	BNS (タイプ -A)	
					ステンレス製サドル付分水栓(タイプーA)	
		(継手一体 25 要本商事(株) Af 形(カイプ - R) (バ)	ステンレス製サドル付分水栓			
	サドル分水栓 東京都仕様 ステンレス製サドル付分水栓		25		(継手一体型) (タイプーB)	
1				栗本商事(株)	Af 形(タイプーB), (K)WXU(タイプーA)	都の認証マーク
		来が即位は ハノンレハ表ケール II 力が住	50		SB-AS (タイプ-B),	月かっかいはで、
				(44) 17 11日集1176号に	SB-604-AS (タイプ°-A)	
			㈱光明製作所	SB-605-AS (タイプ-A)		
				SB-606-AS (タイプ°-A)		
				KB型(タイプーA)		
				(株)エスティム	※スライド止水式の「ES型(タイプ	
					-A)」は,呼び径 25 のみ	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型式	確認方法
		JWWA G 116 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式ワンタッチ方式おねじ付ソケット)又はこれと同等の規格に適合するもの※緊急補修材料としてのみ使用可能	25×20 25×25 50×30 50×40 50×50			第三者認証機関 の認証マーク
2	ステンレス製 サドル付 分水栓用 ソケット	東京都仕様ステンレス製サドル付分水栓用ソケット	タイプーA 25×20 25×25 50×30 50×40 50×50	前澤給装工業㈱ (株)日邦バルブ 大平洋特殊鋳造㈱ (株)マルホン (株)タブチ (株)光明製作所 (株)エスティム (株)キッツ 栗本商事(株)	タイプ -A(TSJ型, MSJ型) タイプ -A UT-M(TSJ型, MSJ型) - PSC-BMJ型 - YSN KST-202 KKA-E WJU-SS (K) WJU-SS	・ 都の認証マーク
			タイプーB 25×20 25×25 50×30 50×40 50×50	(株)キッツ (株)日邦バルブ 栗本商事(株) (株)光明製作所	WJU—ZX — — — — KST—201	

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型式	確認方法
				前澤給装工業㈱	_	
				㈱タブチ	BNS—C	
			タイプーA	(株)日邦バルブ	_	
			25	(株)マルホン		
			25 50	㈱光明製作所	SBP-001A, SBP-002A	
	サドル	東京都仕様	50	㈱キッツ	WJU—CX	
3	分水栓用			(株)エスティム	KPA-E	都の認証マーク
	プラグ ステンレス製サドル付分水栓用プラグ		栗本商事㈱	(K) WJU-CX		
				前澤給装工業㈱	_	
			タイプーB	㈱キッツ	WJU—C	
			25	(株)日邦バンレブ	_	
		50	栗本商事㈱	_		
			㈱光明製作所	SBP-001B		
4	分水栓止水板	東京都規格 分水栓止水板	13~25	㈱富藤製作所	TFBS2905	都の認証マーク
(5)	異種管接続用 継手 (SL 継手) (SV 継手)	JWWA G 116 水道用ステンレス鋼鋼管継手(伸縮可とう式ワンタッチ方式めねじ付ソケット)又はこれと同等の規格に適合するもの	20~50 20×13			第三者認証機関の認証マーク

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型式	確認方法
				前澤給装工業㈱	B-SSP, B-VP, B-HIVP (TSJ型,MSJ型)	
			B-SSP	㈱キッツ	WSU-UUT, WSU-UTST, WSU-UGVT	
			20~50	(株)日邦バルブ	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
			B-VP	大平洋特殊鋳造㈱	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
	東京都仕様 ステンレス製ボール止水栓	泉泉郁江塚 ステンレス製ホール正水怪 	20~50	(株)マルホン	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
			B-HIVP	栗本商事㈱	B-SSP, B-VP, B-HIVP	
	仕切弁		20~50	㈱タブチ	YSB-SSP, YSB-VP, YSB-HIVP	都の認証マーク
				㈱光明製作所	VSS-SP803, VSS-VP803	
6				(株)エスティム	KSS-E, KSV-E, KSH-HIVP	
			A-SSP	前澤給装工業㈱	A-SSP, A-VP	
			20×13	㈱タブチ	A-SSP, A-VP	
		東京都仕様 青銅製ボール止水栓	20~50	(株)日邦バルブ	A-SSP, A-VP	
			A-VP	栗本商事㈱	A-SSP, A-VP	
			13~50	(株)マルホン	A-SSP, A-VP	
	GX 形ソフト シール仕切弁	東京都水道用配管材料仕様書	75~350%			第三者認証機関 の認証マーク

※NS 形ソフトシール仕切弁 呼び径 350 については令和7年3月31日まで使用できるものとする

	品目	適用規格及び仕様等	呼び径	製造業者	型式	確認方法
				大成機工(株)	ヤノ・フレックス T 字管 TⅡ型 TⅡ-07B11型, TⅡ-07B22型 TⅡ-07B45型, TⅡ-07B90型 TⅡ-07K型 TⅡ-07B11K型, TⅡ-07B22K型 TⅡ-07B45K型, TⅡ-07B90K型	
7	耐震形 割T字管	東京都仕様 耐震形割T字管	75~150	コスモ工機(株)	ENSTCPSP ENSTCPSP11 ENSTCPSP22 ENSTCPSP45 ENSTCPSP90 ENSTCPKS ENSTCPKS11 ENSTCPKS22 ENSTCPKS45 ENSTCPKS90 ENSTCS/10M ENSTCS/10M22 ENSTC/10M45 ENSTC/10M11 ENSTC/10M90 ENSTKS/10M ENSTKS/10M11 ENSTKS/10M11 ENSTKS/10M22 ENSTKS/10M45 ENSTKS/10M45 ENSTKS/10M90	都の認証マーク
8	道路部分用 ステンレス	JWWA G 116 水道用ステンレス鋼鋼管継手(ステンレス製伸縮可とう式継手)又はこれと同等の規	20~50			第三者認証機関 の認証マーク
	鋼鋼管継手	格に適合するもの (材質は SUS316 系に限る)	20 - 50	大平洋特殊鋳造㈱ ㈱キッツ	PSC-BMJ型 WJU型	都の認証マーク

3 附属用具

	品目	適用規格及び仕様等	形 式	製 造 業 者	材質	確認方法
				日本量水器工業㈱	コンクリート製(蓋:鋳鉄製)	
				有斎藤製筐	コンクリート製(蓋:鋳鉄製)	
				(日)州除衣匡	ステンレス製	
				栗本商事(株)	プラスチック製	
			13 mm用	日之出水道機器㈱	プラスチック製	
				前澤化成工業㈱	プラスチック製	
				アロン化成㈱	プラスチック製	
	メータます 東京都仕様 メータます		ホーコス(株)	ステンレス製		
			アンデス産業株	鋳鉄製 (蓋:鋳鉄製・ステンレス製)		
1		東京都仕様 メータます		日本量水器工業㈱	鋳鉄製	都の認証マーク
				園部重工業㈱	鋳鉄製、ダクタイル鋳鉄製	
			有斎藤製筐	ステンレス製		
				栗本商事(株)	プラスチック製	
			00 05 1	日之出水道機器㈱	プラスチック製	
			20·25 mm用	前澤化成工業㈱	プラスチック製	
				アロン化成㈱	プラスチック製	- - -
				下田エコテック(株)	ステンレス製	
				ホーコス(株)	ステンレス製	
				アンデス産業(株)	鋳鉄製	

	品目	適用規格及び仕様等	形式	製 造 業 者	材 質	確認方法
				日本量水器工業㈱	鋳鉄製	
				園部重工業㈱	鋳鉄製,ダクタイル鋳鉄製	
				有斎藤製筐	ステンレス製	
				栗本商事㈱	プラスチック製	
				日之出水道機器㈱	プラスチック製	
	メータます 東京都仕様 メータます		30・40 mm用	前澤化成工業㈱	プラスチック製	都の認証マーク
		東京都仕様 メータます		アロン化成(株)	プラスチック製	
1				下田エコテック(株)	ステンレス製	
				ホーコス(株)	ステンレス製	
			アンデス産業(株)	鋳鉄製		
				ノンノハ生未(杯)	ステンレス製(胴・底:鋳鉄製)	-
			ΓO	日之出水道機器㈱	鋳鉄製(胴・底:レジンコンクリート製)	
			50 mm用	前澤化成工業㈱	鋳鉄製(胴・底:レジンコンクリート製)	
			75 · 100 ····· Ħ	日之出水道機器㈱	鋳鉄製(胴・底:レジンコンクリート製)	
			75・100 ㎜用	前澤化成工業㈱	鋳鉄製(胴・底:レジンコンクリート製)	

	品目	適用規格及び仕様等	形 式	製 造 業 者	材質	確認方法
			口径	侑斎藤製筐	コンクリート製 (蓋・上枠:プラスチック製) レジンコンクリート製(蓋・上枠:鋳鉄製) プラスチック製	
			13~50 mm	株横浜水材製作所	コンクリート製	
			深度 30cm 用	アンデス産業㈱	鋳鉄製(蓋・枠・底板) プラスチック製(胴)	
				前澤化成工業㈱	プラスチック製	
				日之出水道機器㈱	プラスチック製	
					コンクリート製	
	仕切弁きょう (浅層埋設に 対応した製品)	東京都仕様 仕切弁きょう		(有)斎藤製筐	(蓋・上枠:プラスチック製)	
			口径 13~50 mm 深度 50cm 用		レジンコンクリート製(蓋・上枠:鋳鉄製)	都の認証マーク
					プラスチック製	
2				㈱横浜水材製作所	コンクリート製	
				アンデス産業㈱	鋳鉄製(蓋・枠・底板)	
					プラスチック製(胴)	_
				前澤化成工業㈱	ダクタイル鋳鉄製 (蓋・枠)	
				日之出水道機器㈱	プラスチック製(胴・底板)	
					コンクリート製	
				有斎藤製筐	(蓋・上枠:プラスチック製)	
			口径		レジ・ソコンクリート製(蓋・上枠:鋳鉄製)	
			13~50 mm		プラスチック製 コンクリート製	
			深度	你們供小小的影作所	鋳鉄製(蓋・枠・底板)	
			60cm 用	アンデス産業㈱	プラスチック製 (胴)	
					ダクタイル鋳鉄製 (蓋・枠)	
				前澤化成工業㈱	プラスチック製(胴・底板)	

	品目	適用規格及び仕様等	形式	製 造 業 者	材質	確認方法
			75~200 mm	㈱トミス	鋳鉄製	
			75'~200	日之出水道機器㈱	鋳鉄製	都の紋章又は
3	制水弁きょう	東京都規格 制水弁きょう		㈱トミス	鋳鉄製	- 都の認証マーク
250~350 mm 日之出水道機器(株) 鋳鉄製	鋳鉄製	有books正マーク				
				日本鋳鉄管㈱	鋳鉄製	
				㈱エスティム		
	25			㈱タブチ	ガノカット 田本の人人	
		25	前澤給装工業㈱	ダイカスト用亜鉛合金 JIS H 5301 ZDC2		
				(株)日邦バルブ	J10 II 0001 ZDCZ	」 都の認証マーク
4	サドル分水栓	 東京都仕様 サドル分水栓防食材料		(有)エムケイ企画		
•	防食材料	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P		㈱エスティム		
				㈱タブチ	ガノカフト田亜外入人	
			50	前澤給装工業㈱	ダイカスト用亜鉛合金 - JIS H 5301 ZDC2	
				㈱日邦バルブ		
				(有)エムケイ企画		

4 確認用の紋章又はマーク

