

平成25年 3 月の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in March 2013

平成25年 3 月の浄水場の浄水（水道水）の放射能の検査結果をお知らせします。

The previous results on purified water in March 2013 are as follows.

1 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/1	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/2	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.6
2013/3/3	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/4	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.5
2013/3/6	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/7	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/8	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/9	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/10	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/11	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/12	ND	< 0.6	ND	< 0.4	ND	< 0.7
2013/3/13	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/14	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.5
2013/3/15	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/16	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9
2013/3/17	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/18	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/19	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/20	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.6
2013/3/21	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/22	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/23	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/24	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/25	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.9
2013/3/26	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/27	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/28	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/29	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.8
2013/3/30	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/31	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.8

2 朝霞浄水場（荒川水系）

Aasaka Purification Plant (Asaka River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/1	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/2	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/3	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/4	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/6	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
2013/3/7	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
2013/3/8	ND	< 0.9	ND	< 0.9	ND	< 0.9
2013/3/9	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/10	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/11	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.6
2013/3/12	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/13	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9
2013/3/14	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/15	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/16	ND	< 0.5	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/17	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/18	ND	< 0.8	ND	< 1	ND	< 0.7
2013/3/19	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/20	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/21	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/22	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/23	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
2013/3/24	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/25	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/26	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/27	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
2013/3/28	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/29	ND	< 0.5	ND	< 0.8	ND	< 0.6
2013/3/30	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/31	ND	< 0.7	ND	< 1	ND	< 0.8

3 小作浄水場 (多摩川水系)

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/1	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/2	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/3	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/4	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/6	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/7	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/8	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/9	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/10	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/11	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/12	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
2013/3/13	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/14	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
2013/3/15	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/16	ND	< 0.9	ND	< 0.9	ND	< 0.9
2013/3/17	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/18	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/19	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/20	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/21	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/22	ND	< 0.5	ND	< 0.6	ND	< 0.6
2013/3/23	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/24	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/25	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/26	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.8
2013/3/27	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/28	ND	< 0.7	ND	< 1	ND	< 0.7
2013/3/29	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.8
2013/3/30	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/31	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8

4 東村山浄水場 (多摩川・荒川水系)

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/1	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/2	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/3	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.6
2013/3/4	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/6	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/7	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/8	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/9	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/10	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/11	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/12	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
2013/3/13	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/14	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/15	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/16	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
2013/3/17	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.9
2013/3/18	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/19	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/20	ND	< 0.6	ND	< 0.5	ND	< 0.7
2013/3/21	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/22	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/23	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
2013/3/24	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/25	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
2013/3/26	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/27	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.6
2013/3/28	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/29	ND	< 0.5	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/30	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/31	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7

5 長沢浄水場（相模川水系）

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/1	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
2013/3/2	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.9
2013/3/3	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/4	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/5	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/6	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 1
2013/3/7	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7
2013/3/8	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/9	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/10	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.6
2013/3/11	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/12	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/13	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/14	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/15	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.6
2013/3/16	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.9
2013/3/17	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/18	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/19	ND	< 0.7	ND	< 0.4	ND	< 0.6
2013/3/20	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 1
2013/3/21	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.6
2013/3/22	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/23	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/24	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.7
2013/3/25	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/26	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/27	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.9
2013/3/28	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/29	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/30	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/31	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.8

6 三郷浄水場（江戸川水系）

Misato Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/4	ND	< 0.9	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/11	ND	< 0.5	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/18	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.8
2013/3/25	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6

7 三園浄水場（荒川水系）

Misono Purification Plant (Arakawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/5	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/12	ND	< 0.6	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/19	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.7
2013/3/26	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.7

8 砧浄水場（多摩川水系）

Kinuta Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/6	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.8
2013/3/13	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
2013/3/20	ND	< 0.7	ND	< 0.9	ND	< 0.9
2013/3/27	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8

9 境浄水場（多摩川水系）

Sakai Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/7	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.7
2013/3/14	ND	< 0.7	ND	< 0.5	ND	< 0.7
2013/3/21	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
2013/3/28	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8

10 砧下浄水場（多摩川水系）

Kinutashimo Purification Plant (Tamagawa River)

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
2013/3/8	ND	< 0.6	ND	< 0.8	ND	< 0.9
2013/3/15	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.9
2013/3/22	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 1
2013/3/29	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 1

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time 9:00 A.M.

※3 Testing institute: Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。