

# 平成27年10月の主要浄水場の水道水の放射能検査結果について

## Radiation Level of Purified Water at Main Water Purification Plants of Tokyo Waterworks in October 2015

平成27年10月の主要浄水場の浄水（水道水）の放射能検査結果をお知らせします。

The results on purified water in October 2015 are as follows.

### 1 各水系を代表する浄水場：毎日検査

Main Purification Plants representing a river system

#### (1) 金町浄水場（江戸川水系）

Kanamachi Purification Plant (Edogawa River)

単位：Bq/kg

| 採水日<br>Sampling date | 放射性ヨウ素131<br>( <sup>131</sup> I) |                          | 放射性セシウム134<br>( <sup>134</sup> Cs) |                          | 放射性セシウム137<br>( <sup>137</sup> Cs) |                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                      | 検出値<br>Value                     | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit |
| 2015/10/1            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/2            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/3            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/4            | ND                               | < 0.9                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/5            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/6            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/7            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/8            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/9            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/10           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/11           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/12           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/13           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/14           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/15           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/16           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/17           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/18           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/19           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/20           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/21           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/22           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/23           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/24           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/25           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.9                    |
| 2015/10/26           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/27           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/28           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/29           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/30           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/31           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |

(2) 朝霞浄水場 (荒川水系)  
Asaka Purification Plant (Arakawa River)

単位 : Bq/kg

| 採水日           | 放射性ヨウ素131<br>( <sup>131</sup> I) |                 | 放射性セシウム134<br>( <sup>134</sup> Cs) |                 | 放射性セシウム137<br>( <sup>137</sup> Cs) |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|               | 検出値                              | 検出限界値           | 検出値                                | 検出限界値           | 検出値                                | 検出限界値           |
| Sampling date | Value                            | Detection Limit | Value                              | Detection Limit | Value                              | Detection Limit |
| 2015/10/1     | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/2     | ND                               | < 0.5           | ND                                 | < 0.5           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/3     | ND                               | < 0.8           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/4     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/5     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/6     | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/7     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/8     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/9     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/10    | ND                               | < 0.8           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/11    | ND                               | < 0.8           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/12    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/13    | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/14    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.5           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/15    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/16    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.9           |
| 2015/10/17    | ND                               | < 0.8           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/18    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/19    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/20    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/21    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/22    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/23    | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/24    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/25    | ND                               | < 0.8           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/26    | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.5           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/27    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/28    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           |
| 2015/10/29    | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           |
| 2015/10/30    | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.5           | ND                                 | < 0.8           |
| 2015/10/31    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           | ND                                 | < 0.6           |

## (3) 小作浄水場 (多摩川水系)

Ozaku Purification Plant (Tamagawa River)

単位 : Bq/kg

| 採水日<br>Sampling date | 放射性ヨウ素131<br>( <sup>131</sup> I) |                          | 放射性セシウム134<br>( <sup>134</sup> Cs) |                          | 放射性セシウム137<br>( <sup>137</sup> Cs) |                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                      | 検出値<br>Value                     | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit |
| 2015/10/1            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/2            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/3            | ND                               | < 0.9                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/4            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/5            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/6            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/7            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/8            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/9            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/10           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/11           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/12           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/13           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/14           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/15           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/16           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/17           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/18           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/19           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/20           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/21           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/22           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/23           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/24           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/25           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/26           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/27           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/28           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/29           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/30           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/31           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |

## (4) 東村山浄水場 (多摩川・荒川水系)

Higashi-murayama Purification Plant (Tamagawa・Arakawa River)

単位：Bq/kg

| 採水日<br>Sampling date | 放射性ヨウ素131<br>( <sup>131</sup> I) |                          | 放射性セシウム134<br>( <sup>134</sup> Cs) |                          | 放射性セシウム137<br>( <sup>137</sup> Cs) |                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                      | 検出値<br>Value                     | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit |
| 2015/10/1            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/2            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/3            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/4            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/5            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/6            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/7            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/8            | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.9                    |
| 2015/10/9            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/10           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/11           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/12           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.5                    |
| 2015/10/13           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/14           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/15           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/16           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/17           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.9                    |
| 2015/10/18           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/19           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/20           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/21           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/22           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/23           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/24           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/25           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/26           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/27           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/28           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/29           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/30           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/31           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |

## (5) 長沢浄水場 (相模川水系)

Nagasawa Purification Plant (Sagamigawa River)

単位 : Bq/kg

| 採水日<br>Sampling date | 放射性ヨウ素131<br>( <sup>131</sup> I) |                          | 放射性セシウム134<br>( <sup>134</sup> Cs) |                          | 放射性セシウム137<br>( <sup>137</sup> Cs) |                          |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                      | 検出値<br>Value                     | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit | 検出値<br>Value                       | 検出限界値<br>Detection Limit |
| 2015/10/1            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/2            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/3            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/4            | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/5            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.9                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/6            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/7            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/8            | ND                               | < 0.5                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/9            | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/10           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/11           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/12           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/13           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/14           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.5                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/15           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/16           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/17           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/18           | ND                               | < 0.9                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/19           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/20           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/21           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/22           | ND                               | < 0.5                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/23           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/24           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |
| 2015/10/25           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/26           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/27           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/28           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    |
| 2015/10/29           | ND                               | < 0.7                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/30           | ND                               | < 0.6                    | ND                                 | < 0.6                    | ND                                 | < 0.8                    |
| 2015/10/31           | ND                               | < 0.8                    | ND                                 | < 0.7                    | ND                                 | < 0.6                    |

## 2 その他の主要浄水場：概ね月1回の検査

Other Main Purification Plants: Test mostly once a month

単位: Bq/kg

| 浄水所               | 水源                      | 採水日           | 放射性ヨウ素131<br>( <sup>131</sup> I) |                 | 放射性セシウム134<br>( <sup>134</sup> Cs) |                 | 放射性セシウム137<br>( <sup>137</sup> Cs) |                 |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
|                   |                         |               | 検出値                              | 検出限界値           | 検出値                                | 検出限界値           | 検出値                                | 検出限界値           |
| Monitoring point  | Water resource          | Sampling date | Value                            | Detection Limit | Value                              | Detection Limit | Value                              | Detection Limit |
| 境<br>Sakai        | 多摩川水系<br>Tamagawa River | 2015/10/1     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.5           |
| 三郷<br>Misato      | 江戸川水系<br>Edogawa River  | 2015/10/6     | ND                               | < 0.6           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.6           |
| 三園<br>Misono      | 荒川水系<br>Arakawa River   | 2015/10/6     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.6           | ND                                 | < 0.7           |
| 砧<br>Kinuta       | 多摩川水系<br>Tamagawa River | 2015/10/7     | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.5           | ND                                 | < 0.7           |
| 砧下<br>Kinutashimo | 多摩川水系<br>Tamagawa River | 2015/10/14    | ND                               | < 0.7           | ND                                 | < 0.7           | ND                                 | < 0.8           |

※1 ND：不検出

※2 採水時間：午前9時

※3 検査機関：東京都水道局水質センター

※4 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。  
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。  
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Sampling time：9:00 A.M.

※3 Testing institute：Water Quality Management Center

※4 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

### 【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。