

令和5年11月の多摩地区等浄水施設の水道水の放射能検査結果について

Previous Data on the Radiation Level of Purified Water at Water Purification Plants in Tama Area in November 2023

令和5年11月の多摩地区等の浄水(水道水)の放射能検査結果をお知らせします。
The results on purified water in Tama area in November 2023 are as follows.

1 多摩地区等の表流水・伏流水・浅井戸を水源とする浄水施設：概ね月1回の検査

Water purification plants using surface water, subsoil water, or shallow well water in Tama Area: Test mostly once a month

<表流水を水源とする浄水施設> <surface water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
大丹波 Otaba	2023/11/7	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.8
棚沢 Tanasawa	2023/11/7	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.8
氷川 Hikawa	2023/11/8	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.6
日原 Nippara	2023/11/8	ND	< 0.8	ND	< 0.9	ND	< 0.7
戸倉 Tokura	2023/11/20	ND	< 0.8	ND	< 0.6	ND	< 0.9
乙津 Ottsu	2023/11/20	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.6
深沢 Fukasawa	2023/11/20	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.7
ひむら Himura	2023/11/21	ND	< 0.7	ND	< 1	ND	< 0.7
小河内 Ogouchi	2023/11/21	ND	< 0.9	ND	< 0.7	ND	< 0.6

<伏流水を水源とする浄水施設> <subsoil water>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
千ヶ瀬第二 Chigasedaini	2023/11/7	ND	< 0.7	ND	< 0.7	ND	< 0.6
御岳山 Mitakesan	2023/11/7	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.8
高月 Takatsuki	2023/11/8	ND	< 0.7	ND	< 0.8	ND	< 0.8
沢井第一 Sawaidaiichi	2023/11/14	ND	< 0.9	ND	< 0.8	ND	< 0.8
二俣尾 Futamatao	2023/11/14	ND	< 1	ND	< 0.8	ND	< 0.8
日向和田 Hinatawada	2023/11/16	ND	< 0.6	ND	< 0.6	ND	< 0.6
成木 Nariki	2023/11/16	ND	< 0.8	ND	< 0.8	ND	< 0.6

<地下水（浅井戸）を水源とする浄水施設> <shallow well>

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131		放射性セシウム134		放射性セシウム137	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上代継 Kamiyotsugi	2023/11/14	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6
大久野 Oguno	2023/11/14	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

2 地下水（深井戸）を水源とする浄水施設：概ね3ヶ月1回の検査

Source water in taken form deep well: Test mostly once every three month

単位：Bq/kg

浄水所	採水日	放射性ヨウ素131 (¹³¹ I)		放射性セシウム134 (¹³⁴ Cs)		放射性セシウム137 (¹³⁷ Cs)	
		検出値	検出限界値	検出値	検出限界値	検出値	検出限界値
Monitoring point	Sampling date	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit	Value	Detection Limit
上連雀 Kamirenjyaku	2023/11/8	ND	< 0.8	ND	< 0.7	ND	< 0.7
南沢 Minamisawa	2023/11/15	ND	< 0.7	ND	< 0.6	ND	< 0.6

※1 ND：不検出

※2 検査機関：東京都水道局水質センター

※3 「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。
放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、検出限界値「<0.8」とあるのは、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、加えて検出値がNDの場合は、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※1 ND：Not Detectable

※2 Testing institute：Water Quality Management Center

※3 “Detection Limit” refers to the minimum detectable value. Radioactivity has the property wherein even using the same measurement device, the minimum level varies with the sample being measured. For example, a detection limit “<0.8” means that the minimum measurement for that day’s sample was 0.8 Bq/kg. And a case such as a result of “ND”, the concentration of radioactive particles in the sample was less than 0.8 Bq/kg.

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。