平成24年７月の水道水の放射能検査結果について

平成24年７月の浄水場の浄水（水道水）の放射能の検査結果をお知らせします。

１　金町浄水場（利根川・江戸川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素（ヨウ素 131）	放射性セシウム（セシウム 134）	放射性セシウム（セシウム 137）
７月１日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　1　）	不検出　（検出限界値　1　）
７月２日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月３日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月４日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月５日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月６日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月７日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月８日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月９日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 10 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 11 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
７月 12 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
７月 13 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　1　）
７月 14 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 15 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 16 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 17 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 18 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 19 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 20 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 21 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　1　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 22 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 23 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.5　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
７月 24 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 25 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 26 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 27 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 28 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 29 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
７月 30 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月 31 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.6　）

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

２ 朝霞浄水場（利根川・荒川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素（ヨウ素 131）	放射性セシウム（セシウム 134）	放射性セシウム（セシウム 137）
７月１日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月２日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
７月３日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

7月4日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.5　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月5日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月6日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月7日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月8日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月9日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月10日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月11日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月12日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月13日	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.6　)
7月14日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月15日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月16日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月17日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月18日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月19日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月20日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月21日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月22日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月23日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月24日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月25日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月26日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月27日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月28日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月29日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月30日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月31日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)	不検出　(検出限界値　0.9　)

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

３　小作浄水場（多摩川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素 131)	放射性セシウム (セシウム 134)	放射性セシウム (セシウム 137)
7月1日	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月2日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月3日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月4日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月5日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月6日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.6　)
7月7日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月8日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月9日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月10日	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.5　)	不検出　(検出限界値　0.7　)
7月11日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月12日	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月13日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.7　)
7月14日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月15日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)

7月16日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 1)
7月17日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月18日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月19日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月20日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月21日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月22日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月23日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月24日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 1)
7月25日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月26日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月27日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.6)
7月28日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月29日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月30日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月31日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

４　東村山浄水場（荒川水系、多摩川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
7月1日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月2日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月3日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 1)
7月4日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月5日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月6日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月7日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月8日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月9日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月10日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月11日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月12日	不検出 (検出限界値 0.6)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月13日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月14日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月15日	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月16日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)
7月17日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月18日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月19日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月20日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月21日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月22日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月23日	不検出 (検出限界値 0.5)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)
7月24日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月25日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月26日	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.9)
7月27日	不検出 (検出限界値 0.7)	不検出 (検出限界値 0.8)	不検出 (検出限界値 0.8)

7月28日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月29日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月30日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月31日	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.6　)

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

※4　７月１日～７月３日　多摩川水系
　　７月４日～　　荒川水系、多摩川水系

５　長沢浄水場（相模川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 (ヨウ素131)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
7月1日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月2日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.6　)
7月3日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月4日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月5日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月6日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月7日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月8日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月9日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月10日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)
7月11日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月12日	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.6　)	不検出　(検出限界値　0.7　)
7月13日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月14日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月15日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月16日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月17日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月18日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月19日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月20日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月21日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月22日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月23日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月24日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月25日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月26日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月27日	不検出　(検出限界値　0.7　)	不検出　(検出限界値　0.9　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月28日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)
7月29日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　1　)
7月30日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.9　)
7月31日	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)	不検出　(検出限界値　0.8　)

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で

検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

６　三郷浄水場（利根川・江戸川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素（ヨウ素 131）	放射性セシウム（セシウム 134）	放射性セシウム（セシウム 137）
7 月 2 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
7 月 9 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
7 月 16 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
7 月 23 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
7 月 30 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

７　三園浄水場（利根川・荒川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素（ヨウ素 131）	放射性セシウム（セシウム 134）	放射性セシウム（セシウム 137）
7 月 3 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
7 月 10 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
7 月 17 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
7 月 24 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
7 月 31 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

８　砧浄水場（多摩川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素（ヨウ素 131）	放射性セシウム（セシウム 134）	放射性セシウム（セシウム 137）
7 月 4 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
7 月 11 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
7 月 18 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
7 月 25 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

９　境浄水場（多摩川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
7 月 5 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.6　）
7 月 12 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）
7 月 19 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
7 月 26 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

10　砧下浄水所（多摩川水系）

単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
7 月 6 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.4　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
7 月 13 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
7 月 20 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
7 月 27 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.5　）	不検出　（検出限界値　0.6　）

※1　採水時間：午前９時

※2　検査機関：水質センター

※3　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとの検出限界値は変動します。「不検出(検出限界値0.8)」とは、検出できる最小値が 0.8Bq/kg であり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。

【参考】

平成24年4月から、食品衛生法に基づく飲料水の基準値が10Bq/kgに設定されたことを受けて、水道水については放射性セシウムの管理目標値として10Bq/kgが設定されました。