多摩地区浄水所の9月の水道水の放射能検査結果について

8月1日から、東京都水道局水質センターにおいて、新たに検査機器を導入し、多摩地区の浄水所の浄水（水道水）の放射性物質の検査を開始しました。

1 立川砂川浄水所（地下水）

所在地：立川市砂川町　6-41-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 1 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
9 月 29 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

2 中藤配水所（地下水）

所在地：武蔵村山市中藤 2-1-3　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 1 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
9 月 29 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

3 立川栄町浄水所（地下水）

所在地：立川市栄町 5-38-5　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 1 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）
9 月 29 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　1　）

4 芝久保浄水所（地下水）

所在地：西東京市芝久保　5-9-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 2 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
9 月 30 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

5 上北台浄水所（地下水）

所在地：東大和市上北台 1-801-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 2 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
9 月 30 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

6 滝山浄水所（地下水）

所在地：東久留米市滝山 6-1-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 2 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）
9 月 30 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

7 千ヶ瀬第二浄水所（伏流水）

所在地：青梅市千ヶ瀬町 1-69-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 5 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

8 御岳山浄水所（伏流水）

所在地：青梅市御岳山 179-2　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 5 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

9 上連雀浄水所（地下水）

所在地：三鷹市上連雀　9-41-4　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 6 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

10 上石原浄水所（地下水）

所在地：調布市上石原 1-34-7　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 6 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

11 三鷹新川浄水所（地下水）

所在地：三鷹市新川 2-1-15　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 6 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

12 谷保浄水所（地下水）

所在地：国立市谷保 1462-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 7 日	不検出　（検出限界値　0.6　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

13 府中武蔵台浄水所（地下水）

所在地：府中市武蔵台 2-7　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 7 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

14 国立中浄水所（地下水）

所在地：国立市中 3-8-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 7 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

15 三沢浄水所（地下水）

所在地：日野市三沢 1-19-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 8 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

16 大坂上浄水所（地下水）

所在地：日野市大坂上 1-17-11　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 8 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　1　）

17 南平浄水所（地下水）

所在地：日野市南平 2-24-5　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 8 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

18 幸町浄水所（地下水）

所在地：府中市幸町　2-24　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 9 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

19 上水南浄水所（地下水）

所在地：小平市上水南町 3-12-36　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 9 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

20 桜ケ丘浄水所（地下水）

所在地：多摩市桜ケ丘 4-10　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 9 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

21 和泉本町浄水所（地下水）

所在地：狛江市和泉本町 4-6-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 12 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

22 上代継浄水所（地下水）

所在地：あきる野市上代継 407　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 12 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

23 福生武蔵台浄水所（地下水）

所在地：福生市武蔵野台 2-32　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 12 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　1　）

24 小河内浄水所（多摩川水系）

所在地：奥多摩町留浦字雨風り 1310-10 外　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 13 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

25 沢井第一浄水所（伏流水）

所在地：青梅市沢井 1-535-3　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 13 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

26 沢井第二浄水所（伏流水）

所在地：青梅市沢井 3-667　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 13 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

27 大丸浄水所（地下水）

所在地：稲城市大丸 760　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 14 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

28 梶野浄水所（地下水）

所在地：小金井市梶野町 5-10-33　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 14 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

29 日原浄水所（多摩川水系）

所在地：奥多摩町日原字小川 1055-5　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 14 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

30 若松浄水所（地下水）

所在地：府中市若松町 4-10　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 15 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

31 府中南町浄水所（地下水）

所在地：府中市南町 1-50　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 15 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

32 坂浜浄水所（地下水）

所在地：稲城市坂浜 816　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 15 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

33 保谷町浄水所（地下水）

所在地：西東京市保谷町 1-5-24　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 16 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

34 柴崎浄水所（地下水）

所在地：立川市柴崎町 1-1-41　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 16 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

35 南沢浄水所（地下水）

所在地：東久留米市南沢 3-9-21　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 16 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

36 西東京栄町浄水所（地下水）

所在地：西東京市栄町 2-7-6　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 19 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

37 戸倉浄水所（多摩川水系）

所在地：あきる野市戸倉 261-2　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 19 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

38 深沢浄水所（多摩川水系）

所在地：あきる野市深沢 560-6　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 19 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

39 大丹波浄水所（多摩川水系）

所在地：奥多摩町大丹波字奥中茶屋 498　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 20 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

40 二俣尾浄水所（伏流水）

所在地：青梅市二俣尾 5-51-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 20 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

41棚沢浄水所（多摩川水系）

所在地：奥多摩町棚澤字柏の木 583-5　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 20 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

42 富士見第一浄水所（地下水）

所在地：立川市富士見町1-27-12　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 21 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　1　）

43 富士見第三浄水所（地下水）

所在地：立川市富士見町 6-70　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 21 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

44 乙津浄水所（多摩川水系）

所在地：あきる野市乙津 1464-2　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 21 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

45 深大寺浄水所（地下水）

所在地：調布市深大寺南町　5-56　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 22 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　1　）

46 暁町浄水所（地下水）

所在地：八王子市暁町 1-7-12　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 22 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

47 仙川浄水所（地下水）

所在地：調布市仙川 3-6　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 22 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　1　）

48 小川浄水所（地下水）

所在地：小平市小川町　1-847-2　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 23 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

49 国分寺北町第二浄水所（地下水）

所在地：国分寺市北町　4-1-51　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 23 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

50 東恋ヶ窪浄水所（地下水）

所在地：国分寺市東恋ヶ窪 2-5-8　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 23 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

51 高月浄水所（伏流水）

所在地：八王子市高月町　400　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 26 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　1　）

52 氷川浄水所（多摩川水系）

所在地：奥多摩町氷川字大氷川 316 外　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 26 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

53 桧村浄水所（多摩川水系）

所在地：奥多摩町境字ひむら 47 口外　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 26 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

54 元本郷浄水所（地下水）

所在地：八王子市元本郷 4-19-1　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 27 日	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.9　）

55 日向和田浄水所（伏流水）

所在地：青梅市日向和田 2-370　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 27 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

56 成木浄水所（伏流水）

所在地：青梅市成木 7-1591-3　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 27 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

57 滝の沢浄水所（地下水）

所在地：町田市旭町2-7-7　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 28 日	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.7　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

58 原町田浄水所（地下水）

所在地：町田市原町田 5-13-3　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 28 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.8　）

59 野津田浄水所（地下水）

所在地：町田市野津田町 3398　　単位：Bq/kg

採水日	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム （セシウム 134）	放射性セシウム （セシウム 137）
9 月 28 日	不検出　（検出限界値　0.8　）	不検出　（検出限界値　0.9　）	不検出　（検出限界値　2　）

※1　検査機関：東京都水道局水質センター

※2　「検出限界値」とは、検査において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で検査しても、検体ごとに検出限界値は変動します。
たとえば、「○月○日△△浄水場、不検出(検出限界値0.8)」とあるのは、○月○日△△浄水場の検体において、検出できる最小値が0.8Bq/kgであり、この水の放射性物質濃度は「0.8Bq/kg未満である」ことを意味します。この際、表記上では「不検出」となります。

【参考】　　単位：Bq/kg

	放射性ヨウ素 （ヨウ素 131）	放射性セシウム
乳児の飲用に関する暫定的な指標値	100	規定なし
原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値	300	200