

2 施 設

(1) 市町別浄水、給水施設

ア 都営水道 26 市町の管理

市 町 名	施 設 名	分 類	水源		配 水 池		ポ ン プ 設 備(台、m ³ /分)							
			種 別	個 数	池 数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
都 営 水 道 26市町管理	A:浄水所	0	深	0										
	B:給・配水所		浅		0	0	0	0					0	0
	C:ポンプ所(導水及び増圧含む。)		伏											
			表											
			計	0										

(注1) 分類の記号は、次のとおり A：浄水所 B：給・配水所 C：ポンプ所（導水及び増圧含む。）

(注2) 水源種別は、次のとおり 伏：伏流水 深：深井戸 浅：浅井戸 表：表流水

イ 多摩水道改革推進本部の管理

水道事業

多摩

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源			配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)		取 水		導 水		送 水		配 水	
								台数	吐出力	台数	吐出力	台数	吐出力	台数	吐出力
八 王 子 市	檜原給水所	B			2	40,000								6	141.00
	東浅川給水所	B			2	13,000						3	26.04		
	宇津木増圧ポンプ所	C										2	92.00		
	川口ポンプ所	C										3	15.00		
	高倉調整槽	C													
	大船配水所	B			2	2,000						3	22.92		
	大船給水所	B			2	22,000									
	大船増圧ポンプ所	C										2	34.80		
	北野給水所	B			3	15,850						5	59.00		
	鍵水給水所	B			1	5,000									
	南陽台配水所	B			2	1,000									
	散田給水所	B			2	20,000									
	北野増圧ポンプ所	C										6	72.30		
	絹ヶ丘給水所	B			2	10,000									
	子安浄水所	A	深	1				1	1.40					1	1.40
	明神浄水所	A	深	3				3	4.90						
	暁町浄水所	A	深	3				3	3.90			3	7.50		
	暁町配水所	B			2	2,500									
	元本郷浄水所	A	深 浅 伏	2 1 1				6	4.40			2	1.40		
	西寺方給水所	B			1	5,000									
	西寺方配水所	B			2	460						2	3.06		
	上川増圧ポンプ所	C												6	6.00
	上川配水所	B			1	30								2	0.30
	美山増圧ポンプ所	C												2	0.93
	小津増圧ポンプ所	C												2	1.40
	川町配水所	B													
	上恩方配水所	B			1	100									
	美山配水所	B			1	90								2	0.64
	上恩方増圧ポンプ所	C												2	1.00
	上案下配水所	B			2	150									
	狭間給水所	B			2	15,000						2	8.00		
	初沢配水所	B			1	2,700									
	裏高尾増圧ポンプ所	C												2	0.25
	裏高尾ポンプ所	C												2	0.20
	南浅川配水所	B			2	80								2	0.80
	南浅川ポンプ所	C												2	1.16
	高尾山増圧ポンプ所	C												2	0.36
	高尾山第一ポンプ所	C										2	0.80		
	高尾山第二ポンプ所	C										2	0.80		
	高尾山配水所	B			2	85								2	0.25
	寺田配水所	B			1	1,000									
	元八王子増圧ポンプ所	C												4	30.00
	元八王子配水所	B			1	450									
	元八王子ポンプ所	C										2	3.00		
	高月浄水所	A	伏	1	1	1,740	4	38.00				9	71.80		
	高月給水所	B			3	15,000						3	20.10		
	宮下増圧ポンプ所	C												3	5.10
	犬目第一給水所	B			1	5,300									
	犬目第二給水所	B			1	5,300									

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
八 王 子 市	久保山配水所	B			1	2,200								
	石川増圧ポンプ所	C									4	5.20		
	松が谷配水所	B									4	6.44		
	南大沢給水所	B			3	14,850					4	20.80		
	上柚木増圧ポンプ所	C									7	87.60		
	鎌水小山給水所	B			5	70,000					3	27.00		
	櫛田ポンプ所	C									4	180.60		
	計		深 浅 伏	9 1 2	52	270,885	17	52.6	0	0.00	77	766.16	42	190.79
立 川 市	柴崎給水所	B	深	13	2	4,500							3	24.00
	富士見第一浄水所	A	深	1	1	97.9	1	1.60					1	2.00
	富士見第三浄水所	A	深	1	1	97.8	1	1.76					1	1.40
	立川砂川給水所	B	深	2	3	15,300	2	2.01					8	68.00
	砂川中部浄水所	A	深	2	2	1,500	1	0.75						
	立川栄町浄水所	A	深	3	1	1,000	3	3.14					2	4.60
	西砂第一浄水所	A	深	1	1	70	1	1.32					1	1.50
	西砂第二浄水所	A	深	1	1	60	1	0.69					1	1.40
	計		深	24	12	22,625.7	10	11.27	0	0.00	0	0.00	17	102.90
三 鷹 市	上連雀給水所	B	深	9	5	16,300	9	9.31					8	84.20
	三鷹新川給水所	B	深	19	3	10,000	19	16.34					7	45.70
	計		深	28	8	26,300	28	25.65	0	0.00	0	0.00	15	129.90
青 梅 市	御岳山浄水所	A	伏	3	2	150					4	0.64		
	二俣尾浄水所	A	伏	1	2	500							2	0.16
	日向和田浄水所	A	伏	1	2	2,640	3	3.78					4	1.60
	千ヶ瀬第一浄水所	A	伏	1										
	大塚山配水所	B			2	1,150								
	千ヶ瀬第二浄水所	A	伏	1	1	600	4	15.00			6	17.32		
	城山配水所	B			2	4,320								
	吹上増圧ポンプ所	C											3	7.40
	根ヶ布給水所	B			3	9,300					3	4.05		
	成木第一増圧ポンプ所	C											2	0.54
	成木第二増圧ポンプ所	C											2	0.26
	成木第三増圧ポンプ所	C											2	0.26
	成木第四増圧ポンプ所	C											1	0.12
	成木第五増圧ポンプ所	C											1	0.06
	成木第六増圧ポンプ所	C									2	0.26		
	成木配水所	B			1	90								
	長淵給水所	B			2	5,000					3	12.00		
	梅郷配水所	B			2	4,000							5	16.84
	御岳第一配水所	B			1	15							2	0.60
	御岳第二配水所	B			2	30							2	0.18
	御岳増圧ポンプ所	C											2	0.20
	長淵第二増圧ポンプ所	C									2	0.22		
	長淵配水所	B			2	30								
	長淵第三増圧ポンプ所	C											3	1.40
	新町給水所	B			4	7,000					4	8.60	4	26.40
	二俣尾配水所	B			2	210								
	二俣尾増圧ポンプ所	C											2	0.29
	二俣尾第二増圧ポンプ所	C											2	0.08
	白岩第一配水所	B			1	17.5							4	0.56
	白岩第二配水所	B			1	0.5								
	沢井第一浄水所	A	伏	1										
	沢井第一配水所	B			1	56							2	0.27
	沢井第二浄水所	A	伏	1										
	沢井第二配水所	B			2	78							2	0.27

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
青 梅 市	沢井増圧ポンプ所	C											2	0.13
	御岳山導水ポンプ所	C							1	0.03				
	御岳山第一配水所	B			3	210								
	御岳山第二配水所	B			1	10					3	0.25		
	御岳山第三配水所	B			1	40								
	御岳山原水調整所	C												
	河鹿沢接合井	C												
	成木浄水所	A	伏	1	2	162								
	成木第一調圧水槽	C												
	成木第二調圧水槽	C												
	計		伏	10	42	35,609	7	18.78	1	0.03	27	43.34	49	57.61
府 中 市	府中武蔵台浄水所	A	深	5	2	10,754	5	8.58						
	府中武蔵台ポンプ所	C											9	72.51
	若松給水所	B	深	6	4	5,280	6	9.10					7	45.50
	幸町給水所	B	深	8	3	3,440								
	府中南町給水所	B	深	8	2	5,000	8	9.52					4	33.20
	計		深	27	11	24,474	19	27.20	0	0.00	0	0.00	20	151.21
調 布 市	上石原配水所	B	深 浅	4 3	3	3,380	7 10	10.12 17.00					6	38.50
	仙川配水所	B	深	2	2	970	2	1.90					3	6.00
	深大寺給水所	B	深	9	5	29,700	9	8.35			3	15.00	8	74.80
	調布西町給水所	B			4	20,000							5	43.50
	計		深 浅	15 3	14	54,050	28	37.37	0	0.00	3	15.00	22	162.80
町 田 市	小野路給水所	B			5	19,000							5	44.20
	滝の沢給水所	B	深	3	7	5,660	3	2.21					8	77.00
	原町田浄水所	A	深 浅	2 1	3	1,570	3	3.01					3	4.50
	野津田浄水所	A	深	1			1	0.80						
	相原水源	深	1				1	1.00						
	計		深 浅	7 1	15	26,230	8	7.02	0	0.00	0	0.00	16	125.70
小 金 井 市	梶野配水所	B	深	9	2	3,900	9	9.54					3	25.00
	計		深	9	2	3,900	9	9.54	0	0.00	0	0.00	3	25.00
小 平 市	小川給水所	B	深	13	6	19,740	13	9.45					4	96.00
	東大和調圧水槽	C												
	上水南給水所	B	深	11	7	35,000	11	11.07					4	76.00
	計		深	24	13	54,740	24	20.52	0	0.00	0	0.00	8	172.00
日 野 市	程久保給水所	B			2	20,100								
	日野増圧ポンプ所	C									6	231.60		
	日野旭が丘給水所	B			1	5,000							3	27.90
	多摩平給水所	B	深	9	2	11,000	9	9.32					4	40.00
	大坂上浄水所	A	深	5	3	1,951	5	4.77						
	三沢浄水所	A	深	4	1	600	4	5.83			4	13.60		
	三沢配水所	B			2	4,480					3	9.00	2	8.34
	平山配水所	B			2	150								
	平山増圧ポンプ所	C									2	2.00		
	程久保増圧ポンプ所	C											2	2.00
	南平配水所	B	深	1	1	500	1	0.34						
	計		深	19	14	43,781	19	20.26	0	0.00	15	256.20	11	78.24
東 村 山 市	美住給水所	B			2	6,080							4	96.00
	八坂給水所	B			4	60,000					7	745.50		
	計			0	6	66,080	0	0.00	0	0.00	7	745.50	4	96.00
国 分 寺 市	東恋ヶ窪配水所	B	深	5	4	3,660	5	5.75					3	22.00
	国分寺北町給水所	B	深	10	8	17,400	10	10.98					3	85.50
	計		深	15	12	21,060	15	16.73	0	0.00	0	0.00	6	107.50

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
国 立 市	国立中給水所	B	深	6	5	6,000	6	3.60					5	33.60
	谷保給水所	B	深	7	2	6,000	7	8.32					4	75.20
	計		深	13	7	12,000	13	11.92	0	0.00	0	0.00	9	108.80
福 生 市	福生武蔵野台給水所	B	深	12	4	7,620	12	10.47					5	42.50
	計		深	12	4	7,620	12	10.47	0	0.00	0	0.00	5	42.50
狛 江 市	和泉本町給水所	B	深	6	4	6,800	6	4.47					3	6.30
	計		深	6	4	6,800	6	4.47	0	0.00	0	0.00	3	6.30
東 大 和 市	上北台給水所	B	深	5	2	16,000	5	4.04			1	33.00	3	99.00
	東大和給水所	B			3	80,000					6	216.00		
	計		深	5	5	96,000	5	4.04	0	0	7	249.00	3	99.00
清 瀬 市	清瀬元町配水所	B	深	3	2	3,800	3	1.74					4	33.60
	清瀬旭が丘浄水所	A	深	2	2	1,000	2	0.69					3	4.80
	清瀬梅園給水所	B			2	30,000							3	75.00
	計		深	5	6	34,800	5	2.43	0	0.00	0	0.00	10	113.40
東 久 留 米 市	南沢給水所	B	深 浅	3 1	1	10,000	4	6.10			2	20.00	3	43.80
	滝山給水所	B	深	1	4	5,900	1	1.04					4	50.40
	計		深 浅	4 1	5	15,900	5	7.14	0	0.00	2	20.00	7	94.20
武 蔵 村 山 市	中藤配水所	B	深	8	1	2,850	8	4.02						
	武蔵村山中央増圧ポンプ所	C									2	3.60		
	学園配水所	B			1	4,400							4	23.20
	計		深	8	2	7,250	8	4.02	0	0.00	2	3.60	4	23.20
多 摩 市	聖ヶ丘給水所	B			2	42,000					5	39.75		
	連光寺調圧水槽	C												
	愛宕配水所	B			2	3,420					5	17.35		
	桜ヶ丘配水所	B	深	3	3	4,520	3	2.76					4	8.00
	落合配水所	B	深	1	2	300	1	0.35					3	1.50
	連光寺給水所	B			2	11,000							3	6.30
	連光寺増圧ポンプ所	C									4	34.80		
	南野給水所	B			2	10,080					5	41.50		
	唐木田配水所	B			2	4,500					2	9.20		
	貝取増圧ポンプ所	C									4	60.80		
	計		深	4	15	75,820	4	3.11	0	0.00	25	203.40	10	15.80
稲 城 市	稲城第一ポンプ所	C									4	116.00		
	稲城第二ポンプ所	C									3	104.40		
	坂浜調整槽	C												
	若葉台給水所	B			2	6,500							6	50.37
	大丸浄水所	A	深	5	3	2,860	5	4.70			6	21.28		
	向陽台給水所	B			1	6,000								
	坂浜配水所	B	深	4	4	4,530	4	3.06					4	9.60
	稲城南山配水所	B			1	867							4	3.60
	稲城南山増圧ポンプ所	C									2	4.54		
	計		深	9	11	20,757	9	7.76	0	0.00	15	246.22	14	63.57
あきる野市	戸倉浄水所	A	表	2	2	940					2	13.60	2	0.68
	戸倉給水所	B			2	5,000								
	秋留台給水所	B			2	6,000					6	23.40	4	24.40
	上代継浄水所	A	浅	2	2	621	4	7.00			2	8.00		
	平沢増圧ポンプ所	C									4	11.20		
	小川東増圧ポンプ所	C									3	21.00		
	雨間配水所	B												
	雨間ポンプ所	C									2	0.90		
	菅生給水所	B			2	6,000								
	菅生増圧ポンプ所	C											3	4.05
	草花ポンプ所	C											2	0.60
	伊奈配水所	B			1	400								
	留原ポンプ所	C									2	3.40		
	小峰台配水所	B			1	500								

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
あきる野市	戸倉増圧ポンプ所	C											2	2.40
	乙津増圧ポンプ所	C											2	2.40
	乙津第一配水所	B			2	250					2	0.60		
	乙津第二配水所	B			2	150								
	養沢第一増圧ポンプ所	C											2	0.10
	養沢第二増圧ポンプ所	C											2	0.14
	養沢第三増圧ポンプ所	C											2	0.18
	養沢配水所	B			1	2								
	深沢浄水所	A	表	1	2	500							2	0.16
	深沢増圧ポンプ所	C											2	0.25
	乙津浄水所	A	表	1	2	200								
	計		浅 表	2 4	21	20,563	4	7.00	0	0.00	23	82.10	25	35.36
西 東 京 市	芝久保給水所	B	深	7	3	18,100	7	7.03					5	61.00
	保谷町給水所	B	深	8	3	8,750	8	5.60			5	40.00	4	20.40
	西東京栄町配水所	B	深	4	2	3,000	4	1.93					5	20.50
	計		深	19	8	29,850	19	14.56	0	0.00	5	40.00	14	101.90
瑞 穂 町	石畑給水所	B			2	30,000								
	石畑増圧ポンプ所	C									5	55.00		
	箱根ヶ崎浄水所	A	深	5			5	2.81					2	1.32
	計		深	5	2	30,000	5	2.81	0	0.00	5	55.00	2	1.32
昭 島 市	拝島給水所	B			2	15,000					5	253.00		
	緑町調圧水槽	C												
	計			0	2	15,000	0	0.00	0	0.00	5	253.00	0	0.00
日 の 出 町	大久野浄水所	A	浅	2	2	243	4	1.80			6	8.00		
	大久野第一配水所	B			1	600								
	大久野第二配水所	B			2	330								
	大久野第三配水所	B			2	250								
	大久野増圧ポンプ所	C											2	1.26
	大久野第四配水所	B			1	30							2	0.30
	大久野第五配水所	B			1	30							2	0.30
	大久野第六配水所	B			1	30								
	平井第一配水所	B			3	340					2	0.80		
	平井第二配水所	B			2	370								
	文化の森給水所	B			2	6,000								
	計		浅	2	17	8,223	4	1.80	0	0.00	8	8.80	6	1.86
武 蔵 野 市	境調圧水槽	C												
	計													
奥多摩町	氷川浄水所	A	表	2	2	185.6							2	0.30
	日向配水所	B			1	73.5								
	うなざわ第一配水所	B			2	100.8							2	0.60
	うなざわ第二配水所	B			2	166								
	うなざわ第三配水所	B			2	122								
	白丸ポンプ所	C											2	0.22
	白丸第一配水所	B			2	86							2	0.10
	白丸第二配水所	B			1	22.8								
	白丸第三配水所	B			1	15.6								
	棚澤第一ポンプ所	C											2	0.50
	棚澤第二ポンプ所	C									2	0.21		
	中川原配水所	B			2	103								
	川乗沈砂池	C												
	花立配水所	B			2	108								
	小丹波第一配水所	B			2	89								
	小丹波第二配水所	B			2	108								
	小丹波第三配水所	B			1	124								
	小丹波増圧ポンプ所	C											2	0.18

水道事業

水道事業

多摩

多摩

市 町 名	施 設 名	分 類	水 源		配 水 池		ポ ン プ 設 備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容 量 (m ³)	取 水		導 水		送 水		配 水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
奥多摩町	丹三郎配水所	B			2	108								
	梅澤配水所	B			2	100.8								
	川井第一配水所	B			3	180								
	川井第二配水所	B			1	25								
	ひむら浄水所	A	表	1	2	1,300					3	3.30	3	0.81
	桧村浄水所	A			2	255					2	0.08		
	奥多摩境増圧ポンプ所	C									1	0.10		
	奥多摩境配水所	B			1	6								
	さいかちぎ第一配水所	B			2	3								
	さいかちぎ第二配水所	B			1	1.5								
	南水川第一配水所	B			1	180					2	0.36		
	南水川第二配水所	B			1	40								
	栃久保ポンプ所	C											2	0.18
	余々野ポンプ所	C											2	0.10
	登計ポンプ所	C									2	0.32		
	登計配水所	B			2	250								
	大水川配水所	B			1	314								
	棚澤浄水所	A	表	1										
	棚澤第一配水所	B			1	48								
	棚澤第二配水所	B			1	46.8					1	0.10		
	棚澤第三配水所	B			1	6								
	棚澤増圧ポンプ所	C									1	0.10		
	棚澤第四配水所	B			1	6								
	西川沈砂池	C												
	大丹波浄水所	A	表	1	2	180.0							1	0.07
	大丹波増圧ポンプ所	C											1	0.05
	大丹波第一配水所	B			1	72.9								
	大丹波第二配水所	B			2	126.7								
	大丹波沈砂池	C												
	小河内浄水所	A	表	2	2	50.0					1	0.27		
	小河内配水所	B			2	200.8								
	奥多摩三澤増圧ポンプ所	C											2	0.12
	奥多摩三澤配水所	B			1	70.4								
	麦山増圧ポンプ所	C											2	0.08
	熱海増圧ポンプ所	C									2	0.08		
	熱海配水所	B			1	70.9								
	水根増圧ポンプ所	C											2	0.12
	水根配水所	B			1	50.4								
	奥多摩中山増圧ポンプ所	C									2	0.05		
	髭の木配水所	B			1	50.4								
	奥多摩中山配水所	B			1	50.4								
	雲風呂谷沈砂池	C												
	日原浄水所	A	表	1	1	62.5								
	日原第一配水所	B			2	150.4								
	日原ポンプ所	C									2	0.03		
	日原第二配水所	B			1	5								
	日原第三配水所	B			2	90								
	大澤第一減圧水槽	C												
	大澤第二減圧水槽	C												
	不老配水所	B			2	15.4								
	寺地配水所	B			1	29.4								
	計		表	8	70	5,450.0	0	0	0	0	21	5.00	27	3.43
多摩水道改革 推進本部管理	A：浄水所	39	深	267										
	B：給・配水所	160	浅	10										
	C：ポンプ所(導水、増圧を含む。)	90	伏	12	380	1,035,767.7	283	328.47	1	0.03	247	2,992.32	352	2,110.29
	計		表	301										

(2) 送配水施設

系統	路線名	送水管経路	送水市町	送水管	
				延長	口径別延長
東 村 山	多摩中央幹線	東村山浄水場－小平市－国分寺市－府中市－稲城市 －稲城第二増圧ポンプ所－真光寺調圧水槽－川崎市 －町田市	小 金 井 市 府 中 市 稲 城 市 多摩ニュータウン 町 田 市	22,500.8 m	φ 2,000～ 5,268.5 φ 1,800～ 3,767.5 φ 1,600～ 4.0 φ 1,350～ 305.1 φ 1,200～ 12,736.4 φ 1,000～ 417.4 φ 800～ 1.9 m
	聖ヶ丘線	多摩中央幹線分岐－聖ヶ丘給水所	稲 城 市 多摩ニュータウン 町 田 市	4,900.2	φ 1,500～ 39.0 φ 1,350～ 932.7 φ 1,200～ 3,852.3 φ 1,000～ 10.2 φ 500～ 66.0
	大丸線	多摩中央幹線分岐－大丸浄水所	稲 城 市	520.6	φ 1,200～ 515.6 φ 500～ 5.0
	府中日野線	多摩中央幹線(府中市西元町地先)－国立市－立川市 －日野増圧ポンプ所	国 立 市 府 中 市 日 野 市	7,909.0	φ 1,500～ 3,742.3 φ 1,350～ 4,107.4 φ 1,200～ 4.3 φ 700～ 22.0 φ 500～ 14.0 φ 300～ 19.0
	府中南町線	多摩中央幹線(府中市矢崎町地先)－府中南町給水所	府 中 市	1,598.1	φ 800～ 40.8 φ 600～ 1,557.3
	府中線	東村山浄水場－小平市－国分寺市－国立市－府中市 －府中日野線(国立市富士見台地先)	小 平 市 国 分 寺 市 国 立 市 府 中 市	11,667.3	φ 1,200～ 4,368.4 φ 1,100～ 422.7 φ 1,000～ 5,565.7 φ 600～ 1,310.5
	東村山市直送管	東村山浄水場－東村山市	東 村 山 市	117.1	φ 800～ 117.1
	東村山八坂連絡管	東村山浄水場－八坂給水所	東 村 山 市	890.5	φ 3000～ 861.7 φ 2600～ 28.8
	東大和線	八坂給水所－東大和給水所	東 大 和 市 東 村 山 市	4,649.3	φ 2,000～ 4,649.3
	昭島線	東大和給水所－立川市－昭島市 －八王子線(昭島市緑町地先)	東 大 和 市 立 川 市 昭 島 市	9,250.1	φ 1,100～ 9,226.6 φ 1,000～ 8.5 φ 800～ 15.0

系統	路線名	送水管経路	送水市町	送水管	
				延長	口径別延長
東村山	第二東大和線	東大和給水所－立川線(東大和市桜が丘地先)	東大和市 立川市	1,298.5	φ 900～ 1,298.5
	日野線	東大和給水所－府中日野線(立川市羽衣町地先)	小平市 国分寺市	6,342.3	φ 1,800～ 6,342.3
	程久保線	日野増圧ポンプ所－程久保給水所	日野市 八王子市	5,402.1	φ 800～ 5,402.1
	日野八王子線	日野増圧ポンプ所－八王子線(八王子市高倉町地先)	日野市 八王子市	3,815.1	φ 1,350～ 3,795.9 φ 500～ 19.2
	絹ヶ丘線	北野増圧ポンプ所－絹ヶ丘給水所 (北野給水所連絡管を含む)	多摩ニュータウン	2,877.2	φ 1,000～ 52.0 φ 800～ 2,825.2 (内,共同構内216.9)
	新狛江線	東村山和田堀線(境浄水場内)－三鷹市 －調布市－和泉本町給水所－長沢線(狛江市元和泉地先)	調布市 狛江市	13,417.1	φ 1,350～ 3,793.8 φ 1,200～ 4,131.1 φ 1,100～ 825.5 φ 1,000～ 3,125.2 φ 900～ 142.5 φ 800～ 1,369.0 φ 700～ 23.3 φ 400～ 6.7
	新小金井線	新狛江線(境浄水場内)－梶野配水所	小金井市	2,301.4	φ 800～ 2,299.4 φ 600～ 2.0
	小金井線	府中線(小平市上水新町地先)－上水南給水所	小金井市	4,167.9	φ 700～ 4,167.9
	東久留米線	東村山浄水場－東久留米市－清瀬市	東久留米市 清瀬市	5,544.5	φ 1,500～ 63.5 φ 1,200～ 12.4 φ 1,100～ 3,853.3 φ 900～ 5.2 φ 700～ 1,595.8 φ 400～ 14.3
	東久留米滝山線	東久留米線(東久留米市下里六丁目地先)分岐 －滝山給水所	東久留米市	1,846.0	φ 900～ 1,846.0
	清瀬線	城北線(小平市花小金井地先)－東久留米市－清瀬市	東久留米市 清瀬市	4,823.1	φ 600～ 885.6 φ 500～ 3,937.5
	清瀬滝山線	清瀬線(東久留米市前沢三丁目地先)分岐 －滝山給水所	東久留米市	1,562.7	φ 450～ 1,562.7

系統	路線名	送水管経路	送水市町	送水管	
				延長	口径別延長
東 村 山	清瀬南沢線	清瀬滝山線(東久留米市前沢三丁目地先)分岐 ー南沢給水所	東久留米市	1,829.5	φ 400～ 1,829.5
	田無分岐線	城北線(西東京市西原町地先)分岐	西東京市	51.6	φ 600～ 51.6
	保谷分岐線	城北線(西東京市富士町地先)分岐	西東京市	29.0	φ 600～ 29.0
	大泉分岐線	南大泉線(練馬区南大泉地先)分岐ー西東京市〔2箇所〕	西東京市	850.8	φ 500～ 850.8
	町田線	境浄水場ー三鷹市ー調布市ー稲城市 ー稲城第一増圧ポンプ所ー多摩市ー町田市	武蔵野市 三鷹市 調布市 稲城市 多摩市 多摩ニュータウン 町田市	19,760.1	φ 1,500～ 2,311.3 φ 1,350～ 1,668.6 φ 1,200～ 7,420.7 φ 1,100～ 6,088.9 φ 800～ 2,181.7 φ 700～ 45.8 φ 600～ 33.7 φ 500～ 9.4
	鍵水小山線	程久保給水所ー八王子市ー上柚木増圧ポンプ所 ー鍵水小山給水所	町田市 多摩ニュータウン	6,804.4	φ 1,000～ 6,794.5 φ 800～ 9.9
	北野散田線	子安町ー散田給水所ー明神浄水所ー子安町	八王子市	4,791.4	φ 800～ 3,685.8 φ 700～ 1,100.7 φ 600～ 4.9
	大船線	北野片倉線(八王子市小比企町地先)ー大船配水所 ー大船給水所	八王子市 町田市	4,040.2	φ 600～ 4,040.2
	北野片倉線	北野給水所ー打越町ー小比企町 ー大船線(八王子市小比企町地先)	八王子市	3,394.4	φ 700～ 2,617.7 φ 600～ 776.7
	多摩丘陵幹線 (第一次整備区間)	鍵水小山給水所ー八王子市ー多摩市ー聖ヶ丘給水所 間)	稲城市 多摩ニュータウン 町田市	12,729.2	φ 1,500～ 11,919.0 φ 1,350～ 502.0 φ 1,100～ 3.0 φ 1,000～ 11.0 φ 800～ 237.0 φ 700～ 28.0 φ 600～ 20.0 φ 500～ 4.0 φ 350～ 5.2

系統	路線名	送水管経路	送水市町	送水管	
				延長	口径別延長
東 村 山	多摩丘陵幹線 (第二次整備区間)	鏈水小山給水所－八王子市－昭島市－拝島給水所	稲城市 多摩ニュータウン 町田市	19,789.3	φ1500～ 19,658.0 φ1200～ 91.4 φ700～ 21.5 φ500～ 10.4 φ300～ 8.0
小 作	八王子線	小作浄水場－羽村市－福生市－昭島市－八王子市 －宇津木増圧ポンプ所－高倉調整槽－日野市－ 北野増圧ポンプ所	羽村市 福生市 八王子市 日野市	22,323.4	φ1,500～ 3,551.9 φ1,200～ 7,224.0 φ1,100～ 2,516.2 φ1,000～ 8,229.0 φ800～(水管橋)～ (207.7×2) 415.4 φ600～ 36.4 (羽村線) φ500～ 336.7 φ350～ 13.8 (羽村取り出し)
	秋川線	八王子線(福生市志茂地先)－あきる野市	あきる野市	1,458.7	φ300～ 1,458.7
	立川線	小作浄水場－羽村市－瑞穂町－武蔵村山市－東大和市 －小平市－府中線(小平市上水新町地先) ※一部未稼動	武蔵村山市 東大和市	22,305.7	φ1,000～ 5,709.7 φ900～ 1,345.0 φ800～ 7,447.7 φ700～ 2,687.4 φ600～ 4,963.1 φ500～ 74.8 φ100～ 78.0
	石畑線	立川線(瑞穂町石畑地先)－石畑増圧ポンプ所－石畑給水所	瑞穂町 武蔵村山市 東大和市 東村山市 立川市	1,976.5	φ700～ 1,883.0 φ300～ 93.5
	福生線	立川線(羽村市神明台地先)－福生武蔵野台給水所	福生市	1,045.9	φ600～ 1,045.9
	新秋川線	八王子線(福生市熊川地先)－小川東増圧ポンプ所	あきる野市 日の出町	1,281.5	φ700～ 1,281.5
	日の出線	秋留台給水所－文化の森給水所	あきる野市 日の出町	5,426.1	φ500～ 5,426.1
	檜原線	八王子線(八王子市滝山町地先)－檜原給水所	八王子市 町田市	3,776.7	φ1,000～ 3,776.7
	東浅川線	檜原高区系分岐－東浅川給水所－狭間給水所	八王子市	4,040.0	φ800～ 1,026.5 φ600～ 3,013.5

系統	路線名	送水管経路	送水市町	送水管	
				延長	口径別延長
小作	青梅線	小作浄水場－青梅市(新町給水所)	青梅市	742.6	φ 600～ 742.6
	長淵線	小作浄水場－青梅市(長淵給水所)	青梅市	604.4	φ 600～ 604.4
	初沢線	狭間給水所－初沢配水所	八王子市	403.5	φ 350～ 403.5
上井草	武蔵野線	(上井草給水所)－練馬区・武蔵野市行政境－武蔵野市－町田線(境浄水場内)	武蔵野市	2,944.3	φ 1,600～ 2,921.8 φ 600～ 22.5
長沢	狛江分岐線	狛江線(狛江市東和泉、岩戸北地先)分岐〔2か所〕	狛江市	54.2	φ 500～ 32.2 φ 400～ 22.0

計				259,854.3	
---	--	--	--	-----------	--

制 水 弁			空気弁数量	排 水 弁		流 量 計	選択排流器	布 設 年 度	通水年度
数 量	口 径 別 内 訳			数 量	口 径 別 内 訳				
個			個	個					
31	φ 2,000～	4	63	28			昭48 ～ 昭61	昭55	
	φ 1,800～	4							
	φ 1,600～	2			φ 400～	3			
	φ 1,200～	13			φ 300～	14			
	φ 1,000～	2			φ 250～	10			
	φ 800～	3			φ 150～	1			
	φ 700～	1							
	φ 600～	2							
6	φ 1,200～	2	10	8	φ 300～	8	昭58 ～ 昭60	昭61	
	φ 1,000～	2							
	φ 500～	2							
2	φ 1,200～	2	4	1	φ 300～	1	(E)1	昭49 ～ 昭54	昭55
10			30	14	φ 300～	7	(E)1	昭53 ～ 昭57	昭57
	φ 1,500～	4			φ 250～	5			
	φ 1,350～	5			φ 200～	1			
	φ 1,200～	1			φ 150～	1			
2	φ 600～	2	8	2	φ 300～	1		昭60 ～ 昭61	昭61
14	φ 1,100～	1	48	23	φ 400～	9	(E)1	昭41 ～ 昭55	昭46
	φ 1,000～	7			φ 300～	9			昭57
	φ 600～	1			φ 200～	5			
	φ 400～	3							
	φ 350～	2							
			1					昭47	昭47
1	φ 2,600～	1	1			(U)1		昭59	昭60
2	φ 2,000～	2	5	3	φ 300～	3		昭57 ～ 昭60	昭60
9	φ 1,100～	5	28	8	φ 300～	3	(E)2	昭54 ～ 昭61	昭58
	φ 1,000～	3			φ 200～	5			昭61
	φ 800～	1							

(注) 流量計欄の(E)とは、各路線における電受流量計の数

制 水 弁		空気弁数量	排 水 弁		流 量 計	選択排流器	布 設 年 度	通水年度
数 量	口 径 別 内 訳		数 量	口 径 別 内 訳				
1	φ 900～ 1	4	2	φ 300～ 2			昭59 ～ 昭61	昭61
3	φ 1,800～ 3	7	3	φ 300～ 3			昭57 ～ 昭59	昭60
4	φ 800～ 3 φ 500～ 1 (減圧弁)	19	5	φ 300～ 3 φ 150～ 2			昭56 ～ 昭58	昭58
4	φ 1,350～ 3 φ 500～ 1	13	2	φ 300～ 1 φ 250～ 1			昭56	昭58
3	φ 800～ 3	15	6	φ 300～ 2 φ 100～ 4			昭49 ～ 昭63	平元
20	φ 1,350～ 4 φ 1,200～ 4 φ 1,000～ 1 φ 900～ 6 φ 800～ 2 φ 700～ 2 φ 400～ 1	44	11	φ 300～ 1 φ 250～ 6 φ 200～ 3 φ 100～ 1	(E)3		昭51 ～ 昭55	昭55
1	φ 800～ 1	10	3	φ 300～ 3			昭58 ～ 昭59	昭59
4	φ 700～ 2 φ 400～ 2	10	3	φ 250～ 3	(E)1		昭41	昭46
9	φ 1,200～ 1 φ 1,100～ 2 φ 900～ 1 φ 700～ 3 φ 400～ 2	14	7	φ 300～ 7			昭49 ～ 昭51	昭51
1	φ 900～ 1	6	2	φ 300～ 2			昭51	昭52
7	φ 600～ 1 φ 500～ 2 φ 400～ 2 φ 300～ 2	15	10	φ 200～ 10	(E)1		昭42 ～ 昭45	昭46
2	φ 450～ 1 φ 400～ 1	1	1	φ 150～ 1				

制 水 弁		空気弁数量	排 水 弁		流 量 計	選択排流器	布 設 年 度	通水年度
数 量	口 径 別 内 訳		数 量	口 径 別 内 訳				
1	φ 400～ 1	5						
1	φ 600～ 1	1			(E)1		昭42 ～ 昭45	昭45
2	φ 600～ 1 φ 300～ 1	1			(E)1		昭42 ～ 昭45	昭45
1	φ 500～ 1	3					昭51 ～ 昭52	昭52
26	φ 1,500～ 1 φ 1,350～ 2 φ 1,200～ 7 φ 1,100～ 3 φ 1,000～ 2 φ 800～ 4 φ 700～ 2 φ 600～ 3 φ 500～ 2	88	42	φ 400～ 21 φ 300～ 13 φ 250～ 7 φ 200～ 1	(E)3		昭41 ～ 昭43	昭46
2	φ 1,000～ 2	16	9	φ 200～ 9			平7 ～ 平10	
7	φ 800～ 1 φ 700～ 2 φ 600～ 3 φ 400～ 1	5	7	φ 300～ 1 φ 250～ 1 φ 200～ 2 φ 150～ 3			平8 ～ 平9	平10
3	φ 600～ 3	11	7	φ 200～ 7			平3 ～ 平7	平7
9	φ 700～ 2 φ 600～ 2 φ 500～ 1 φ 350～ 2 φ 300～ 2	15	7	φ 300～ 3 φ 200～ 3 φ 100～ 1			昭55 ～ 平11	平15
12	φ 1,500～ 6 φ 1,350～ 2 φ 1,000～ 1 φ 800～ 1 φ 700～ 2	15	27	φ 300～ 27			平13 ～ 平17	平17

制 水 弁		空気弁数量	排 水 弁		流 量 計	選択排流器	布 設 年 度	通水年度
数 量	口 径 別 内 訳		数 量	口 径 別 内 訳				
11	ϕ 1500～ 6 ϕ 1200～ 2 ϕ 700～ 2 ϕ 500～ 1	13	8	ϕ 300～ 7 ϕ 100～ 1			平14 ～ 平26	平26
25	ϕ 1,500～ 2 ϕ 1,350～ 1 ϕ 1,200～ 3 ϕ 1,100～ 2 ϕ 1,000～ 7 ϕ 800～ 1 ϕ 600～ 1 ϕ 500～ 2 ϕ 400～ 3 ϕ 350～ 1 ϕ 300～ 2	90	45	ϕ 400～ 5 ϕ 300～ 39 ϕ 100～ 1		50A-2台	昭43 ～ 昭49	昭46 平元
4	ϕ 300～ 3 ϕ 150～ 1	6	4	ϕ 75～ 4			昭45	昭45
26	ϕ 1,000～ 5 ϕ 900～ 3 ϕ 800～ 7 ϕ 700～ 4 ϕ 600～ 5 ϕ 400～ 1 ϕ 100～ 1	77	39	ϕ 300～ 21 ϕ 250～ 5 ϕ 200～ 13	(E)2		昭42 ～ 平12	昭61 平元
1	ϕ 700～ 1	7	1	ϕ 250～ 1			平2	平3
1	ϕ 600～ 1	3	2	ϕ 200～ 2			昭62 ～ 平元	昭62
2	ϕ 700～ 2	5	3	ϕ 250～ 1 ϕ 150～ 1 ϕ 100～ 1			昭53 ～ 昭55	昭57
11	ϕ 500～ 7 ϕ 200～ 2 ϕ 100～ 2	18	11	ϕ 200～ 11			昭60 ～ 平元	平元
5	ϕ 1,000～ 4 ϕ 700～ 1	8	3	ϕ 200～ 3			昭57	昭61
3	ϕ 800～ 1 ϕ 700～ 2	13	5	ϕ 300～ 2 ϕ 200～ 3			昭62 ～ 平16	平元

制 水 弁		空気弁数量	排 水 弁		流 量 計	選択排流器	布 設 年 度	通水年度
数 量	口 径 別 内 訳		数 量	口 径 別 内 訳				
3	φ 600～ 3	6	1	φ 200～ 1			昭47 ～ 昭49	昭50
1	φ 600～ 1	4					昭54 ～ 昭55	昭56
1	φ 350～ 1	3					平11	平11
2	φ 1,500～ 1 φ 600～ 1	12	8	φ 300～ 8	(E)1		昭41 ～ 昭43	昭46
2	φ 500～ 1 φ 400～ 1	1					昭41	昭42
298		782	371		19	2		

(3) 配水管及び附属設備

ア 配水管口径別延長

口 径 (mm)	延 長 (m)	口 径 (mm)	延 長 (m)
50	51,054.0	450	24,229.7
75	1,240,975.0	500	266,270.6
100	4,399,399.1	600	114,283.3
125	782.6	700	31,307.2
150	2,340,877.3	800	17,893.6
200	925,682.7	900	401.1
250	420,852.6	1,000	12,752.1
300	325,827.7	1,100	5,095.7
350	111,913.9	1,200	5,883.2
400	335,974.7		
		合 計	10,631,456.1

イ 配水管管種別延長

管 種	延 長 (m)
鋳 鉄 管	10,488,121.7
鋼 管	112,835.6
石 綿 セメント管	10.7
塩 化ビニール管	24,542.8
ポリエチレン管	5,945.3
合 計	10,631,456.1

ウ 附属設備

名 称	数 量 (個)
制 水 弁	145,306
消 火 栓	42,712