

薬品設備	P A C (ポリ塩化アルミニウム)	貯 蔵 容 量		350 m ³ × 1 槽、450 m ³ × 1 槽	
		注 入 機		大容量 8.33 L / 分 2 台 小容量 2.5 L / 分 2 台	
	次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム	貯 蔵 容 量		12%受 入槽	10 m ³ × 2 槽、350 m ³ × 1 槽 (予備)
				6%貯 槽	14 m ³ × 4 槽
		注 入 ポンプ	後 次 亜	0.01 ～ 4.22 L / 分 × 2 台	
	そ の 他 の 薬 品			かせいソーダ	
排水処理設備	処 理 方 法			加圧脱水処理したケーキを有効利用及び埋立処分	
	主 た る 設 備			沈殿スラッジを排泥池に一時貯留し、排水処理設備へ送泥する。	
				排 泥 池 (有効容量 4,050 m ³ 1池)	
				送 泥 ポンプ (37kW × 4台)	
				一次濃縮槽 (有効容量 3,750 m ³ 2槽)	
				二次濃縮槽 (有効容量 625 m ³ 2槽)	
				加圧脱水機 (300 m ³ × 5 台)	
電気設備	受 変 電 設 備			66kV 2回線常用予備受電	
				受電用遮断器 72kV 1,200A 25kA 2台 ガス絶縁開閉装置	
				主変圧器 66kV/ 3.15kV 4,000kVA 2台	
				非常用自家発電設備 3.3kV 750kVA 1台 保安電力用	

※水道事業との共用資産は令和4年度末に水道事業会計へ有償移管した。

2 増圧ポンプ施設

ポンプ所名	所在地	ポ ン プ 設 備						
		形 状	口 径	揚 程	揚 水 量	出 力	台 数	備 考
成 増	板橋区成増五丁目19番地	水中モーターポンプ	mm 150	m 25	m ³ /分 2.25	kW 15	3	無 人