

浄水施設の水質検査結果(1/2)

浄水施設名 深大寺給水所(No.35)

住 所 東京都 調布市 深大寺南町

令和7年3月末現在

水質基準項目

四半期に複数回の測定を行っている項目は、平均値を掲載しています。

番号	項 目	給水栓における基準値	浄水施設出口の水質検査結果						浄水施設入口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
基01	一般細菌	100個/mL 以下	浄水 処 理 停 止 中			<1	<1	1	浄水 処 理 停 止 中			<1	<1	1	病原生物の 代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと				0/1	(0/1)	1				0/1	(0/1)	1	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下				<0.0003	<0.0003	1				<0.0003	<0.0003	1	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下				<0.00005	<0.00005	1				<0.00005	<0.00005	1	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				<0.001	<0.001	1	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				<0.001	<0.001	1	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				<0.001	<0.001	1	
基08	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下				<0.002	<0.002	1				<0.002	<0.002	1	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				0.002	0.002	1	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				<0.001	<0.001	1	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下				0.97	0.97	1				0.45	0.45	1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下				0.06	0.06	1				0.06	0.06	1	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下				0.02	0.02	1				0.01	0.01	1	一般有機物
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下				<0.0005	<0.0005	1				0.0007	0.0007	1	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	消毒副生成物
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下				0.02	0.02	1				<0.02	<0.02	1	
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1						—	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下				0.0043	0.0043	1						—	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1						—	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下				0.0016	0.0016	1						—	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				<0.001	<0.001	1	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下				0.0087	0.0087	1						—	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下				0.001	0.001	1						—	着色
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下				0.0026	0.0026	1						—	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下				0.0002	0.0002	1						—	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1						—	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.01	<0.01	1				<0.01	<0.01	1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下				0.01	0.01	1				<0.01	<0.01	1	味
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下				<0.01	<0.01	1				0.02	0.02	1	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下				<0.01	<0.01	1				<0.01	<0.01	1	着色
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下				7.6	7.6	1				8.1	8.1	1	
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				0.022	0.022	1	味
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下				9.2	9.2	1				9.5	9.5	1	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下				51.7	51.7	1				109	109	1	味
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下				83	83	1				180	180	1	

浄水施設の水質検査結果(2/2)

浄水施設名 深大寺給水所(No.35)

住 所 東京都 調布市 深大寺南町

令和7年3月末現在

水質基準項目

四半期に複数回の測定を行っている項目は、平均値を掲載しています。

番号	項 目	基準値	浄水施設出口の水質検査結果						浄水施設入口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	浄水処理停止中			<0.02	<0.02	1	浄水処理停止中			<0.02	<0.02	1	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下						—						—	かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下						—						—	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002	<0.002	1				<0.002	<0.002	1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005	<0.0005	1				<0.0005	<0.0005	1	臭気
基46	有機物（全有機炭素の量）	3 mg/L 以下				0.4	0.4	1				0.2	0.2	1	味の
基47	pH値	5.8以上8.6以下				7.6	7.6	1				8.2	8.2	1	
基48	味	異常でないこと				異常なし	異常なし	1						—	
基49	臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	1						1	基礎的性状
基50	色度	5度 以下				<1	<1	1				<1	<1	1	
基51	濁度	2度 以下				<0.1	<0.1	1				<0.1	<0.1	1	

水質管理目標設定項目

番号	項 目	目標値	浄水施設出口の水質検査結果						浄水施設入口の水質検査結果						区 分			
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数				
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	浄水処理停止中			<0.001	<0.001	1	浄水処理停止中			<0.001	<0.001	1	無機物/重金属			
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(P)*				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1				
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				<0.001	<0.001	1				
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	一般有機物			
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1				
目09	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.08 mg/L 以下						—						—				
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下						—						—	消毒副生成物			
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下				使用していないため検査を省略									消毒剤			
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(P)*						—						—	消毒副生成物			
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(P)*						—						—				
目15	農薬類	1 以下						—						—	農薬			
目16	残留塩素	1 mg/L 以下				0.4	0.4	1						—	臭気			
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L 以上100mg/L 以下				51.7	51.7	1				109	109	1	味			
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下				<0.001	<0.001	1				0.022	0.022	1	着色			
目19	遊離炭酸	20 mg/L 以下				3.5	3.5	1						—	味			
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	臭気			
目21	メチルセブチルエーテル	0.02 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1				
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下				全有機炭素(水質基準項目)の検査で									味			
目23	臭気強度(TON)	3 以下				<1	<1	1						—	臭気			
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上200mg/L 以下				83	83	1				180	180	1	味			
目25	濁度	1度 以下				<0.1	<0.1	1				<0.1	<0.1	1	基礎的性状			
目26	pH 値	7.5 程度				7.6	7.6	1				8.2	8.2	1				
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける				-1.2	-1.2	1						—	腐食			
目28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2,000以下(P)*				<1	<1	1						—	水道施設の 健全性の指標			
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下				<0.0001	<0.0001	1				<0.0001	<0.0001	1	一般有機物			
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L 以下				0.01	0.01	1				<0.01	<0.01	1	着色			
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (P)*				<0.000005	<0.000005	1				<0.000005	<0.000005	1	一般有機物			

(注) *目標値の欄のPは、暫定値を示します。
大腸菌の欄の分数は、検出回数／検査回数を示します。