

蛇口の水質検査結果(1/2)

令和8年3月末現在

地点番号	No. 27
検査地点	新宿区西新宿
主な浄水場	朝霞浄水場（浄水場No. 3）

水質基準項目

四半期に複数回の測定を行っている項目は、平均値を記載しています。

番号	項 目	基準値	蛇口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
基01	一般細菌	100個/mL 以下	<1	<1	<1	<1	<1	12	病原生物の 代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	0/3	0/3	0/3	0/3	(0/12)	12	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
基05	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基06	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基08	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	1.5	1.8	1.7	1.9	1.7	4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	4	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.04	0.03	0.07	0.08	0.06	4	一般有機物
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
基21	塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	12	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.012	0.0040	0.0024	0.0031	0.0054	4	
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	4	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.0055	0.0045	0.0031	0.0037	0.0042	4	
基26	臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.027	0.015	0.0096	0.012	0.016	4	
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	4	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.0082	0.0049	0.0029	0.0038	0.0050	4	
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.0011	0.0011	0.0012	0.0012	0.0012	4	
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	4	着色
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	4	
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	味
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	13	13	19	23	17	4	
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	着色
基38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14.1	12.0	19.7	27.0	18.2	12	味
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	63.5	63.1	73.2	78.8	69.7	4	
基40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	160	160	180	180	170	4	発泡
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下				<0.02	<0.02	1	
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	12	
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下				<0.002	<0.002	1	発泡
基45	フェノール類	0.005 mg/L 以下				<0.0005	<0.0005	1	臭気
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	12	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	365	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基50	色度	5度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	365	
基51	濁度	2度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	

蛇口の水質検査結果(2/2)

令和8年3月末現在

地点番号	No. 27
検査地点	新宿区西新宿
主な浄水場	朝霞浄水場（浄水場No. 3）

毎日検査項目

四半期に複数回の測定を行っている項目は、平均値を記載しています。

番号	項 目	蛇口の水質検査結果						備 考
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
	色	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	水道法施行規則 第15条第1項第 1号による
	濁り	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	365	
	消毒の残留効果(残留塩素)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	365	

水質管理目標設定項目

番号	項 目	目標値	蛇口の水質検査結果						区 分
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(P)*	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	4	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	一般有機物
目08	トルエン	0.4 mg/L 以下	<0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
目09	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル※	0.08 mg/L 以下						—	
目10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	消毒副生成物
目12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	使用していないため検査を省略						消毒剤
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(P)*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	消毒副生成物
目14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(P)*	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
目15	農薬類※	1 以下						—	農薬
目16	残留塩素	1 mg/L 以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	365	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L 以上、100mg/L 以下	63.5	63.1	73.2	78.8	69.7	4	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	着色
目19	遊離炭酸※	20 mg/L 以下						—	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	臭気
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	
目22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L 以下	全有機炭素(水質基準項目)の検査で代替できるため省略						味
目23	臭気強度（TON）	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	12	臭気
目24	蒸発残留物	30mg/L 以上、200mg/L 以下	160	160	180	180	170	4	味
目25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	365	基礎的性状
目26	pH値	7.5 程度	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	365	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2	-1.1	4	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/mL 以下(P)*	1	<1	<1	<1	<1	4	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L 以下	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	4	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタタン酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下(P)*		<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	一般有機物

（注）※は浄水場の水質検査結果をご覧ください。
*目標値の欄のPは、暫定値を示します。
大腸菌の欄の分数は、検出回数/検査回数を示します。

その他の項目

	項 目	単位	蛇口の水質検査結果						備 考
			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	年度平均	回数	
	水温	℃	17.7	27.4	16.4	10.1	17.9	365	
	電気伝導率	mS/m	20.1	22.3	25.4	27.3	23.8	365	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	63.5	63.1	73.2	78.8	69.7	4	
	カルシウム硬度	mg/L	47.8	47.6	53.8	57.6	51.7	4	
	マグネシウム硬度	mg/L	15.7	15.5	19.4	21.2	18.0	4	
	カリウム	mg/L	2.1	3.0	2.9	3.4	2.9	4	
	トリクロラミン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	