

事例4：作業員が足場の撤去中にバランスを崩し墜落

足場板の撤去中、単管に墜落制止用器具を掛けて作業していたが、次の作業に移る際、一時的に墜落制止用器具を外した。移動中、足場板を支えていた単管のクランプが外れ、バランスを失った作業員は墜落した。

原因

- 高所での作業中、墜落制止用器具を外した。

結果

- 負傷（足かかと骨折、肘骨折、足首捻挫）

教訓

- 足場の組立・解体作業時は、墜落制止用器具を使用する。

行動

- 作業員が、墜落制止用器具を一時的に外し移動したところ、足場板が外れ、バランスを失い転落した。

